

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	3.91	3.72	53.47	1.98	18.08	11.59	0.94	80332.00
2	5.72	3.69	48.00	1.21	17.53	11.60	0.91	80200.00
3	7.73	5.04	51.66	1.50	16.95	11.77	0.91	80315.00
4	5.48	4.46	45.81	1.20	17.59	11.63	0.93	80043.00
5	4.86	4.24	52.71	1.41	17.49	11.58	0.92	79691.00
6	4.97	4.54	49.06	1.83	17.08	11.69	0.91	80065.00
7	7.51	3.60	51.92	2.34	16.38	11.74	0.88	80604.00
8	6.98	3.77	51.68	2.01	16.94	11.75	0.90	79757.00
9	4.58	3.80	54.41	1.63	16.54	11.78	0.91	80262.00
10	4.74	3.69	52.24	1.70	17.61	11.54	0.91	81932.00
11	6.52	3.76	48.18	1.88	17.49	11.72	0.92	80500.00
12	6.44	3.13	49.90	1.80	17.41	11.68	0.92	80705.00
13	5.66	3.23	51.58	1.98	17.05	11.71	0.97	79959.00
14	6.52	4.32	51.34	1.66	16.98	11.84	1.01	79165.00
15	7.64	4.41	56.90	1.13	17.55	11.69	0.99	80157.00
16	6.33	3.28	48.96	1.06	17.64	11.58	0.99	79821.00
17	3.75	3.15	53.38	1.06	17.12	11.80	1.00	79549.00
18	5.42	3.56	57.56	1.98	16.32	11.03	0.98	85605.00
19	4.09	3.73	51.32	3.12	16.46	11.44	0.98	78031.00
20	5.06	4.04	51.40	1.54	16.66	11.88	0.97	79129.00
21	7.06	4.44	57.25	1.29	17.03	11.87	0.97	79422.00
22	6.64	3.47	54.24	1.05	17.83	11.53	1.01	81432.00
23	6.33	3.86	51.81	1.01	17.35	11.53	1.02	81729.00
24	7.16	3.01	52.05	1.22	17.48	11.59	1.01	81252.00
25	8.54	3.28	50.18	1.27	17.38	11.59	1.02	81449.00
26	7.87	3.69	47.38	1.25	16.94	11.76	1.01	80146.00
27	7.76	3.70	53.53	1.38	16.96	11.68	0.99	80811.00
28	7.38	3.48	52.28	1.00	18.12	11.56	1.00	81110.00
29	7.11	4.04	49.94	1.00	18.17	11.49	1.01	82034.00
30	7.17	2.88	51.83	1.31	17.74	11.50	0.99	82099.00
平 均 值	6.23	3.77	51.73	1.53	17.26	11.64	0.96	80576.87
最 大 值	8.54	5.04	57.56	3.12	18.17	11.88	1.02	85605.00
最 小 值	3.75	2.88	45.81	1.00	16.32	11.03	0.88	78031.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	6.62	3.21	51.96	2.41	17.06	10.91	0.84	81564.00
2	8.34	2.93	48.10	2.34	16.56	10.94	0.81	82088.00
3	7.74	2.91	48.96	2.56	16.14	11.42	0.77	78450.00
4	9.18	3.83	46.52	2.36	17.15	11.00	0.77	80675.00
5	9.90	3.37	50.66	2.40	15.96	11.14	0.77	80650.00
6	9.66	3.10	50.86	2.43	15.83	11.20	0.76	80159.00
7	9.32	3.47	54.29	2.51	15.66	11.13	0.78	80186.00
8	10.21	3.62	50.80	2.34	16.55	11.05	0.78	80787.00
9	8.54	2.90	50.34	1.79	16.10	11.09	0.79	80718.00
10	7.89	2.77	51.78	2.25	16.91	10.85	0.81	81541.00
11	9.40	4.09	53.13	1.76	16.18	11.13	0.79	80773.00
12	9.92	3.74	54.35	2.22	16.19	10.96	0.78	81904.00
13	9.97	2.85	56.18	1.95	15.63	10.99	0.84	81465.00
14	8.89	3.39	52.91	2.31	16.51	10.91	0.91	82622.00
15	9.21	3.02	51.62	2.27	16.92	10.96	0.90	81614.00
16	7.50	2.25	53.19	2.07	17.38	10.69	0.90	82908.00
17	4.90	2.67	55.14	2.15	17.09	10.98	0.91	80877.00
18	5.02	2.25	56.46	2.13	17.48	10.60	0.90	83378.00
19	5.21	2.68	49.34	2.11	17.57	10.59	0.94	83380.00
20	8.67	3.40	47.72	1.72	18.36	10.40	0.93	84434.00
21	9.13	2.95	56.04	2.03	17.51	10.84	0.92	82379.00
22	7.87	3.12	50.40	1.94	18.84	10.68	0.92	85544.00
23	7.53	2.66	52.31	1.42	18.70	10.84	0.91	86059.00
24	7.46	3.04	51.36	1.60	18.10	10.67	0.93	83440.00
25	9.92	3.16	48.93	1.99	17.17	11.12	0.91	83285.00
26	9.07	2.26	49.18	1.92	16.89	10.93	0.92	82467.00
27	8.89	2.58	56.17	1.86	16.90	11.03	0.92	81374.00
28	7.61	3.71	47.76	1.88	18.10	11.30	0.89	82759.00
29	8.84	2.96	48.85	1.77	18.37	10.62	0.91	83276.00
30	9.48	2.73	46.50	1.57	17.77	10.73	0.91	82852.00
平 均 值	8.40	3.05	51.39	2.07	17.05	10.92	0.86	82120.27
最 大 值	10.21	4.09	56.46	2.56	18.84	11.42	0.94	86059.00
最 小 值	4.90	2.25	46.50	1.42	15.63	10.40	0.76	78450.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年9月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	4.89	4.05	54.03	1.68	17.29	10.86	1.82	76661.00
2	6.21	2.98	51.01	0.76	16.92	10.90	1.81	77434.00
3	4.50	4.03	52.79	0.54	16.47	11.06	1.85	77082.00
4	5.45	4.20	51.52	0.74	16.84	11.01	1.88	75268.00
5	3.91	3.82	52.22	1.06	16.40	10.64	1.86	73720.00
6	2.57	3.33	52.33	1.25	16.14	10.81	1.87	73718.00
7	10.19	3.81	58.25	2.15	15.46	11.27	1.86	74752.00
8	10.00	3.17	50.26	2.17	15.27	11.36	1.88	73629.00
9	6.59	2.57	50.60	1.07	15.58	11.15	1.89	74894.00
10	5.47	2.76	52.61	0.80	16.49	10.93	1.85	76002.00
11	7.80	3.16	55.96	1.40	15.54	11.24	1.81	75223.00
12	8.25	3.31	56.62	1.63	15.93	11.10	1.78	74905.00
13	4.74	3.43	58.93	1.66	15.30	11.34	1.77	74083.00
14	8.15	3.27	55.81	1.60	15.22	11.62	1.74	74521.00
15	8.82	3.51	55.48	1.90	15.47	11.46	1.70	75209.00
16	7.00	2.78	54.34	1.20	16.01	11.03	1.68	75280.00
17	5.42	2.66	55.52	1.37	15.79	11.40	1.68	74447.00
18	5.48	2.69	61.13	1.85	15.68	11.30	1.70	76541.00
19	5.79	3.04	58.21	2.47	15.85	11.06	1.74	76210.00
20	5.84	3.13	53.56	1.62	15.94	11.18	1.75	76857.00
21	8.38	3.21	55.77	1.66	15.19	11.43	1.75	75150.00
22	8.42	3.63	58.30	1.73	16.40	11.24	1.73	77605.00
23	10.29	2.84	55.68	1.58	16.09	11.18	1.71	77214.00
24	10.46	2.41	53.43	2.07	15.73	11.37	1.70	76750.00
25	10.14	3.14	52.09	2.38	15.89	11.18	1.69	76228.00
26	10.54	2.85	57.17	2.29	15.85	11.12	1.72	76936.00
27	10.56	3.72	58.68	2.35	15.86	11.27	1.74	76206.00
28	9.55	2.97	56.18	1.97	16.51	11.25	1.72	76288.00
29	10.37	2.97	57.27	2.69	15.66	11.30	1.73	75208.00
30	9.19	3.65	51.63	2.26	16.25	10.97	1.70	75825.00
平 均 值	7.50	3.24	54.91	1.66	15.97	11.17	1.77	75661.53
最 大 值	10.56	4.20	61.13	2.69	17.29	11.62	1.89	77605.00
最 小 值	2.57	2.41	50.26	0.54	15.19	10.64	1.68	73629.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。