

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量：

23471.07 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

5902.47 公噸／月

總進廠量：

29373.54 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	690.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

二、垃圾焚化處理量：

27737.20 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8437.90	四 號 爐	
二 號 爐	9668.10	五 號 爐	
三 號 爐	9631.20		

三、垃圾滲出水處理量：

504.00 公噸／月

四、月底待處理量：

6233.58 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量：

3134.95 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	101.35
	反應生成物	301.62
底 渣		2731.98

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

402.97 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	15101600.00
售 電 量	(度／月)	12527780.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	30.00	一號鍋爐於4月29日18:00起，停爐歲修
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,243.25 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量： 2,766.03 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	55.08	48.41	54.84		
SO _x	ppm	3.04	2.37	2.57		
CO	ppm	4.12	4.51	4.67		
HCl	ppm	5.74	7.36	7.23		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.42	1.42	1.44		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年5月12日編製

連絡電話：2680-8217