

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 114 年 06 月

一、1. 垃圾進廠量：

19357.1 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

6765.69 公噸／月

總進廠量：

26122.79 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：

26442.30 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8951.40	四 號 爐	
二 號 爐	9294.00	五 號 爐	
三 號 爐	8196.90		

三、垃圾滲出水處理量：

223.30 公噸／月

四、月底待處理量：

4222.14 公噸／月

五、灰渣（灰燼）量：

3369.03 公噸／月

名 称		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	55.97
	反應生成物	318.58
底 渣		2994.48

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

374.55 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14185400.00
售 電 量	(度／月)	11632050.00

填表說明：1. 本表由公營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操 作 時 數	爐 號	操 作 時 數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	685.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	35.00	三號爐於6月13日07:15起，爐管洩漏停爐檢修，並於6月14日18:00完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,358.35 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量： 2,805.10 公噸／日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	56.94	56.76	58.87		
SO _x	ppm	2.60	2.30	2.65		
CO	ppm	4.30	3.80	4.95		
HCl	ppm	4.91	5.76	3.54		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.27	1.06	1.42		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國114年7月10日編製

連絡電話：2680-8217