

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 111 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量： 23437.43 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4015.89 公噸/月
 總進廠量： 27453.32 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26650.30 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8762.50	四 號 爐	
二 號 爐	8976.00	五 號 爐	
三 號 爐	8911.80		

三、垃圾滲出水處理量： 304.15 公噸/月

四、月底待處理量： 8171.61 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3594.88 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	85.93
	反應生成物	384.21
底 渣		3124.74

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 470.14 公噸/月

七、活性炭使用量： 1.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	1.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15081000.00
售 電 量	(度/月)	12441510.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,369.16 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,746.56 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	55.20	54.41	54.15		
SO _x	ppm	0.91	0.35	2.31		
CO	ppm	11.05	8.22	8.29		
HCL	ppm	14.03	13.16	13.65		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.47	1.43	1.43		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年5月6日編製

連絡電話：2680-8217