

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年5月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.00	5.51	54.08	1.56	16.89	11.51	1.00	83091.00
2	8.40	6.47	55.48	1.56	16.38	11.60	0.99	83913.00
3	8.56	6.05	51.68	1.12	16.62	11.55	0.99	82985.00
4	6.94	5.98	53.17	1.12	16.36	11.84	1.00	80480.00
5	7.01	6.83	55.12	0.72	18.13	11.44	1.01	82508.00
6	5.60	5.47	51.77	0.76	17.59	11.44	1.02	83330.00
7	6.36	6.53	44.19	0.93	17.58	11.50	1.01	83001.00
8	8.39	5.57	50.75	0.95	16.82	11.60	1.02	83241.00
9	6.52	5.62	49.75	1.11	16.17	11.65	1.01	82805.00
10	6.30	6.29	48.43	1.30	15.83	11.95	0.98	81547.00
11	6.20	6.12	50.47	1.15	16.07	11.82	1.00	81007.00
12	6.09	6.62	47.31	0.82	17.69	11.64	0.98	81518.00
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	**	**	**	**	**	**	**	**
25	**	**	**	**	**	**	**	**
26	7.22	4.82	49.71	1.99	17.43	11.52	0.90	77378.00
27	3.60	4.52	45.82	1.60	16.94	11.45	0.91	78742.00
28	5.48	5.20	47.27	2.56	15.38	11.69	0.91	79912.00
29	6.51	4.18	45.74	2.06	15.68	11.48	0.92	80396.00
30	9.76	4.59	50.29	3.18	16.13	11.34	0.94	81725.00
31	7.20	4.73	48.29	2.55	16.35	11.32	0.95	80333.00
平均 值	6.84	5.62	49.96	1.50	16.67	11.57	0.97	81550.67
最 大 值	9.76	6.83	55.48	3.18	18.13	11.95	1.02	83913.00
最 小 值	3.60	4.18	44.19	0.72	15.38	11.32	0.90	77378.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年5月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.53	4.31	53.25	1.44	16.06	11.07	1.03	82101.00
2	7.80	3.41	54.63	1.80	16.90	10.97	1.04	82094.00
3	9.03	3.67	47.81	2.35	16.54	11.17	1.05	80756.00
4	9.08	3.95	48.71	2.38	16.95	11.15	1.06	80448.00
5	8.11	4.27	49.89	1.91	17.89	10.76	1.03	82399.00
6	6.21	4.29	51.03	1.94	17.29	10.93	1.03	80837.00
7	8.11	3.67	46.68	2.42	16.45	11.13	1.03	80828.00
8	7.06	5.03	52.09	2.18	16.61	11.13	1.05	80187.00
9	7.53	3.77	54.47	2.26	15.18	11.37	1.02	80041.00
10	7.48	3.51	53.68	2.25	15.46	11.46	1.03	78826.00
11	5.49	4.04	52.02	2.20	16.41	11.15	1.00	80503.00
12	7.05	3.93	47.01	1.75	17.59	10.82	0.99	81989.00
13	6.29	2.95	54.31	1.96	15.88	11.17	0.97	81367.00
14	6.50	3.12	50.11	2.09	16.43	11.06	0.99	81582.00
15	9.15	3.62	49.96	2.18	15.94	11.07	1.02	81308.00
16	7.35	4.30	45.86	2.28	15.75	11.18	1.01	81156.00
17	8.43	3.09	52.76	2.36	16.41	11.09	1.04	80830.00
18	9.13	3.75	50.45	2.18	16.38	11.06	1.05	81217.00
19	8.92	4.14	53.41	2.28	16.49	11.03	1.04	81212.00
20	6.98	3.67	45.84	1.84	17.14	10.87	1.03	82118.00
21	7.82	3.32	51.38	2.11	17.06	10.84	1.02	82184.00
22	8.88	3.48	51.20	1.98	17.20	10.80	1.01	82741.00
23	8.98	4.12	51.35	1.76	17.18	10.90	1.01	81980.00
24	8.39	3.53	45.71	0.96	16.53	11.01	0.98	81980.00
25	6.29	3.74	53.18	1.92	17.34	10.73	0.99	83272.00
26	6.12	3.49	49.13	1.56	18.56	10.66	1.02	82510.00
27	6.04	3.88	51.49	1.98	17.31	11.08	1.03	80191.00
28	6.55	3.61	52.40	2.37	16.31	11.13	1.03	81236.00
29	8.89	3.29	48.95	2.41	16.02	11.14	1.03	81120.00
30	9.69	3.96	51.71	2.22	16.56	10.93	1.02	82173.00
31	8.54	3.97	54.37	1.97	16.97	11.01	1.02	81031.00
平均 值	7.76	3.77	50.80	2.04	16.67	11.03	1.02	81361.84
最 大 值	9.69	5.03	54.63	2.42	18.56	11.46	1.06	83272.00
最 小 值	5.49	2.95	45.71	0.96	15.18	10.66	0.97	78826.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年5月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	4.70	5.03	46.72	1.56	16.62	10.35	0.93	81406.00
2	3.56	4.29	53.81	0.79	17.91	10.12	0.94	82442.00
3	2.37	4.47	55.26	1.14	16.63	10.63	0.99	81729.00
4	3.72	4.98	57.18	1.06	17.59	10.57	1.03	80231.00
5	3.41	4.66	50.66	0.91	18.13	9.99	1.02	80821.00
6	2.81	3.96	49.98	1.03	17.19	10.26	1.02	79474.00
7	2.06	4.38	56.26	1.22	16.45	10.46	0.99	79911.00
8	2.75	3.97	55.07	0.93	17.39	10.19	1.00	80977.00
9	2.24	5.72	53.95	0.80	16.73	10.11	1.01	79139.00
10	1.46	4.78	52.87	0.96	16.11	10.40	1.01	79265.00
11	2.90	5.50	56.72	0.97	16.39	10.43	0.98	80480.00
12	2.65	4.83	50.01	0.47	18.20	9.84	0.94	81881.00
13	2.81	4.27	51.18	0.61	16.61	10.19	0.92	81274.00
14	1.56	4.44	48.97	0.52	17.43	10.07	0.94	82041.00
15	2.15	4.40	51.55	0.98	15.60	10.46	0.96	81018.00
16	2.26	4.92	52.27	0.78	16.07	10.27	0.96	81289.00
17	3.45	4.07	53.86	0.80	15.84	10.49	0.99	80723.00
18	4.18	4.22	56.23	0.77	16.51	10.35	0.99	80275.00
19	2.80	4.48	53.42	0.56	16.91	10.35	0.98	80005.00
20	3.42	3.58	52.72	0.44	17.62	10.23	0.98	80735.00
21	6.52	3.95	50.98	1.00	16.39	10.94	0.98	76449.00
22	10.60	4.82	49.57	0.45	18.51	9.86	0.97	81432.00
23	8.54	4.20	50.59	0.58	17.61	10.15	0.98	80806.00
24	8.89	4.21	47.31	0.92	17.21	10.29	0.98	80806.00
25	4.74	4.51	49.82	0.41	18.07	10.06	0.99	81918.00
26	5.77	3.57	53.73	0.54	18.70	9.98	0.99	83189.00
27	8.70	3.72	50.34	1.55	16.81	10.43	0.97	78930.00
28	6.81	4.18	51.07	1.27	16.38	10.39	0.93	77330.00
29	7.02	3.98	48.66	1.02	16.07	10.38	0.92	78025.00
30	7.85	4.68	56.84	1.99	15.95	10.58	0.91	78570.00
31	8.85	4.27	48.68	2.10	17.05	10.55	0.94	81406.00
平均 值	4.57	4.42	52.14	0.94	16.99	10.30	0.97	80450.87
最 大 值	10.60	5.72	57.18	2.10	18.70	10.94	1.03	83189.00
最 小 值	1.46	3.57	46.72	0.41	15.60	9.84	0.91	76449.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。