

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 113 年 2 月

一、1. 垃圾進廠量： 20709.11 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5902.46 公噸/月
 總進廠量： 26611.57 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26869.70 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8871.20	四 號 爐	
二 號 爐	8977.30	五 號 爐	
三 號 爐	9021.20		

三、垃圾滲出水處理量： 396.84 公噸/月

四、月底待處理量： 5753.68 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3861.45 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	93.91
	反應生成物	312.87
底 渣		3454.67

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 406.78 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14351100.00
售 電 量	(度/月)	11996160.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	696.00	四號爐	
二號爐	696.00	五號爐	
三號爐	696.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,237.63 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,779.47 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	49.82	49.21	53.58		
SO _x	ppm	1.62	2.44	1.35		
CO	ppm	6.72	4.28	5.12		
HCL	ppm	8.70	6.90	6.38		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.03	1.05	1.07		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年3月5日編製

連絡電話：2680-8217