

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 113 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量：19066.78 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量：7417.21 公噸／月
 總進廠量：26483.99 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		26807.00	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	8795.30	四 號 爐	
二 號 爐	9125.80	五 號 爐	
三 號 爐	8885.90		

三、垃圾滲出水處理量：325.20 公噸／月

四、月底待處理量：6885.76 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		3851.14	公噸／月
名 稱	數 量（公噸／月）		
飛 灰	飛 灰	158.82	
	反應生成物	342.64	
底 渣		3349.68	

六、飛灰、反應灰送至固化場量：501.46 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	16029600.00	
售 電 量	（度／月）	13533890.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：2,427.92 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量：2,861.78 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	51.41	52.17	49.75			
SO _x	ppm	1.95	2.20	2.08			
CO	ppm	3.60	3.26	3.66			
HCL	ppm	8.22	6.96	9.48			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	1.19	1.01	1.60			

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年1月9日編製

連絡電話：2680-8217