

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年05月

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 1 | 14.11 | 6.76 | 59.23 | 0.88 | 16.41 | 12.00 | 1.36 | 61349.00 |
| 2 | 13.84 | 7.63 | 56.94 | 0.66 | 16.23 | 11.99 | 1.40 | 62072.00 |
| 3 | 14.56 | 6.02 | 50.02 | 0.20 | 17.89 | 11.71 | 1.42 | 62609.00 |
| 4 | 11.67 | 6.13 | 55.13 | 0.35 | 17.70 | 11.82 | 1.44 | 62391.00 |
| 5 | 13.14 | 8.52 | 52.60 | 0.67 | 17.32 | 11.74 | 1.45 | 62072.00 |
| 6 | 14.31 | 9.39 | 53.46 | 0.47 | 17.83 | 11.63 | 1.45 | 62090.00 |
| 7 | 14.08 | 9.70 | 53.88 | 0.65 | 17.21 | 11.75 | 1.48 | 62619.00 |
| 8 | 13.97 | 8.52 | 55.34 | 0.59 | 17.21 | 11.74 | 1.50 | 62608.00 |
| 9 | 13.87 | 7.40 | 64.60 | 0.67 | 16.56 | 11.90 | 1.48 | 61611.00 |
| 10 | 14.18 | 6.86 | 59.23 | 0.43 | 17.33 | 11.79 | 1.47 | 61354.00 |
| 11 | 14.25 | 6.72 | 56.27 | 0.37 | 17.40 | 11.86 | 1.45 | 60899.00 |
| 12 | 13.93 | 6.27 | 56.66 | 0.30 | 16.98 | 11.94 | 1.49 | 59968.00 |
| 13 | 13.29 | 9.21 | 58.78 | 0.58 | 17.28 | 11.99 | 1.50 | 60055.00 |
| 14 | 14.44 | 8.32 | 52.30 | 0.74 | 17.86 | 11.60 | 1.52 | 63145.00 |
| 15 | 12.64 | 7.67 | 65.42 | 0.46 | 17.80 | 12.37 | 1.53 | 58224.00 |
| 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | 10.47 | 12.50 | 54.98 | 2.10 | 16.02 | 12.29 | 1.41 | 75630.00 |
| 30 | 13.85 | 10.54 | 54.59 | 1.30 | 15.53 | 12.10 | 1.44 | 75941.00 |
| 31 | 13.67 | 9.05 | 50.19 | 0.33 | 16.66 | 11.75 | 1.50 | 76162.00 |
| 平均值 | 13.57 | 8.18 | 56.09 | 0.65 | 17.07 | 11.89 | 1.46 | 63933.28 |
| 最大值 | 14.56 | 12.50 | 65.42 | 2.10 | 17.89 | 12.37 | 1.53 | 76162.00 |
| 最小值 | 10.47 | 6.02 | 50.02 | 0.20 | 15.53 | 11.60 | 1.36 | 58224.00 |

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年05月

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 1 | 14.06 | 5.74 | 54.68 | 0.18 | 18.13 | 10.66 | 1.41 | 66849.00 |
| 2 | 13.99 | 9.51 | 56.42 | 0.21 | 17.61 | 10.68 | 1.43 | 66958.00 |
| 3 | 13.86 | 5.72 | 59.64 | 0.19 | 17.88 | 10.84 | 1.47 | 65926.00 |
| 4 | 13.60 | 4.94 | 54.90 | 0.17 | 18.42 | 10.46 | 1.48 | 67088.00 |
| 5 | 13.66 | 7.80 | 54.30 | 0.19 | 18.10 | 10.68 | 1.49 | 65978.00 |
| 6 | 14.40 | 8.85 | 53.69 | 0.22 | 18.37 | 10.66 | 1.48 | 66454.00 |
| 7 | 14.31 | 5.26 | 59.08 | 0.22 | 17.85 | 10.60 | 1.50 | 67654.00 |
| 8 | 14.02 | 5.55 | 56.48 | 0.30 | 17.71 | 10.61 | 1.50 | 67172.00 |
| 9 | 14.03 | 5.36 | 59.20 | 0.31 | 16.58 | 11.14 | 1.44 | 64196.00 |
| 10 | 13.74 | 6.56 | 52.86 | 0.38 | 17.42 | 10.85 | 1.45 | 65429.00 |
| 11 | 13.85 | 6.32 | 60.02 | 0.39 | 17.52 | 10.76 | 1.42 | 65660.00 |
| 12 | 13.82 | 6.41 | 54.75 | 0.24 | 17.43 | 10.76 | 1.41 | 65564.00 |
| 13 | 12.31 | 7.27 | 55.30 | 0.32 | 18.13 | 10.56 | 1.52 | 88625.00 |
| 14 | 14.03 | 4.74 | 53.49 | 0.30 | 17.45 | 10.66 | 1.49 | 91480.00 |
| 15 | 13.06 | 5.48 | 59.90 | 0.13 | 18.06 | 10.99 | 1.47 | 89249.00 |
| 16 | 14.41 | 11.84 | 55.14 | 0.27 | 18.01 | 10.20 | 1.43 | 96626.00 |
| 17 | 14.07 | 7.97 | 50.72 | 0.27 | 18.03 | 10.19 | 1.46 | 96992.00 |
| 18 | 14.48 | 6.68 | 51.38 | 0.26 | 17.55 | 10.35 | 1.47 | 94471.00 |
| 19 | 13.85 | 8.08 | 51.63 | 0.15 | 17.93 | 10.48 | 1.52 | 93622.00 |
| 20 | 13.13 | 8.88 | 52.69 | 0.14 | 17.58 | 10.56 | 1.52 | 91989.00 |
| 21 | 14.23 | 7.94 | 56.96 | 0.24 | 18.66 | 11.42 | 1.42 | 91499.00 |
| 22 | 13.43 | 7.64 | 49.42 | 0.19 | 18.58 | 11.18 | 1.41 | 90603.00 |
| 23 | 8.91 | 10.01 | 47.86 | 0.25 | 19.26 | 10.94 | 1.35 | 84502.00 |
| 24 | 14.28 | 8.57 | 57.22 | 0.15 | 18.14 | 10.65 | 1.44 | 90542.00 |
| 25 | 14.27 | 8.54 | 49.87 | 0.17 | 19.12 | 10.28 | 1.43 | 94994.00 |
| 26 | 14.16 | 5.73 | 49.18 | 0.15 | 19.96 | 10.13 | 1.43 | 95631.00 |
| 27 | 14.53 | 8.64 | 49.59 | 0.16 | 19.31 | 10.33 | 1.40 | 94836.00 |
| 28 | 14.13 | 8.38 | 45.03 | 0.16 | 20.13 | 10.17 | 1.44 | 93107.00 |
| 29 | 13.65 | 8.60 | 46.37 | 0.16 | 20.15 | 10.64 | 1.43 | 89563.00 |
| 30 | 12.99 | 7.09 | 55.50 | 0.15 | 19.45 | 10.76 | 1.47 | 89112.00 |
| 31 | 14.26 | 4.68 | 51.99 | 0.19 | 19.13 | 10.77 | 1.45 | 89245.00 |
| 平均值 | 13.73 | 7.25 | 53.72 | 0.22 | 18.31 | 10.64 | 1.45 | 81987.61 |
| 最大值 | 14.53 | 11.84 | 60.02 | 0.39 | 20.15 | 11.42 | 1.52 | 96992.00 |
| 最小值 | 8.91 | 4.68 | 45.03 | 0.13 | 16.58 | 10.13 | 1.35 | 64196.00 |

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2022年05月

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 1 | 14.34 | 8.31 | 47.21 | 2.59 | 17.36 | 9.63 | 1.40 | 75085.00 |
| 2 | 14.14 | 7.00 | 55.89 | 2.36 | 16.26 | 10.21 | 1.41 | 76270.00 |
| 3 | 10.51 | 6.51 | 48.93 | 2.26 | 17.01 | 10.14 | 1.39 | 73677.00 |
| 4 | 9.65 | 9.19 | 49.47 | 2.24 | 17.51 | 9.67 | 1.39 | 72616.00 |
| 5 | 13.61 | 6.20 | 57.40 | 2.60 | 16.75 | 10.18 | 1.38 | 73172.00 |
| 6 | 14.27 | 6.73 | 52.70 | 2.54 | 17.52 | 9.89 | 1.36 | 74712.00 |
| 7 | 14.44 | 8.84 | 53.83 | 2.86 | 17.24 | 9.66 | 1.34 | 73552.00 |
| 8 | 14.17 | 6.96 | 54.61 | 2.67 | 16.92 | 10.03 | 1.37 | 72345.00 |
| 9 | 14.07 | 6.76 | 59.01 | 2.64 | 16.67 | 10.04 | 1.35 | 71680.00 |
| 10 | 14.24 | 9.18 | 50.65 | 2.68 | 16.84 | 9.83 | 1.38 | 73014.00 |
| 11 | 14.11 | 7.85 | 48.60 | 2.29 | 16.92 | 9.95 | 1.44 | 71079.00 |
| 12 | 14.11 | 8.36 | 49.28 | 2.15 | 16.02 | 10.32 | 1.48 | 68749.00 |
| 13 | 13.66 | 13.90 | 47.52 | 2.58 | 17.05 | 9.67 | 1.48 | 70549.00 |
| 14 | 14.12 | 11.13 | 48.68 | 1.99 | 16.92 | 9.84 | 1.46 | 70323.00 |
| 15 | 13.96 | 7.35 | 51.79 | 1.70 | 18.09 | 9.91 | 1.43 | 71664.00 |
| 16 | 14.40 | 10.17 | 52.58 | 1.61 | 16.89 | 9.91 | 1.44 | 72424.00 |
| 17 | 13.78 | 7.37 | 46.63 | 1.25 | 16.76 | 10.10 | 1.44 | 72751.00 |
| 18 | 13.70 | 6.59 | 41.67 | 1.62 | 16.88 | 9.73 | 1.45 | 72350.00 |
| 19 | 13.45 | 6.41 | 45.97 | 1.25 | 17.08 | 9.76 | 1.40 | 71224.00 |
| 20 | 13.32 | 6.97 | 48.82 | 1.42 | 16.99 | 9.98 | 1.41 | 71924.00 |
| 21 | 13.55 | 5.55 | 56.39 | 1.47 | 16.90 | 10.34 | 1.39 | 71516.00 |
| 22 | 13.69 | 4.55 | 51.63 | 1.11 | 17.91 | 10.04 | 1.40 | 75416.00 |
| 23 | 13.96 | 8.05 | 53.20 | 1.24 | 17.71 | 10.00 | 1.39 | 74983.00 |
| 24 | 14.13 | 6.41 | 49.65 | 1.49 | 16.97 | 10.33 | 1.38 | 71259.00 |
| 25 | 14.03 | 6.61 | 50.39 | 1.66 | 16.66 | 10.35 | 1.40 | 72433.00 |
| 26 | 13.83 | 6.55 | 47.31 | 1.08 | 17.50 | 9.99 | 1.40 | 72387.00 |
| 27 | 14.20 | 8.20 | 51.45 | 1.27 | 17.13 | 10.12 | 1.37 | 74742.00 |
| 28 | 14.45 | 6.18 | 53.74 | 1.26 | 17.44 | 10.02 | 1.39 | 74484.00 |
| 29 | 13.90 | 7.05 | 51.49 | 1.08 | 18.62 | 9.77 | 1.38 | 76484.00 |
| 30 | 13.95 | 7.39 | 57.83 | 1.43 | 17.82 | 10.13 | 1.37 | 71787.00 |
| 31 | 14.59 | 5.92 | 53.21 | 0.87 | 17.76 | 10.30 | 1.35 | 75085.00 |
| 平均值 | 13.75 | 7.56 | 51.21 | 1.85 | 17.16 | 9.99 | 1.40 | 72894.71 |
| 最大值 | 14.59 | 13.90 | 59.01 | 2.86 | 18.62 | 10.35 | 1.48 | 76484.00 |
| 最小值 | 9.65 | 4.55 | 41.67 | 0.87 | 16.02 | 9.63 | 1.34 | 68749.00 |

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。