

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 05 月

一、1. 垃圾進廠量： 17357.42 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4859.48 公噸/月
 總進廠量： 22216.90 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 23539.80 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	5020.50	四 號 爐	
二 號 爐	9259.80	五 號 爐	
三 號 爐	9259.50		

三、垃圾滲出水處理量： 251.68 公噸/月

四、月底待處理量： 6648.71 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3505.84 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰 73.02
	反應生成物 333.25
底 渣	3099.57

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 406.27 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	12823400.00
售 電 量	(度/月)	10372660.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	411.00	四號爐	
二號爐	736.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	333.00	一號爐於5月15日17:00起，停爐歲修並於5月29日16:00完成啟爐作業。
二號爐	8.00	二號爐於5月13日00:00起，熱機停爐檢修汽鼓壓力傳訊器並於當日08:00完成啟爐作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,351.12 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,304.13 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	56.09	53.72	51.21		
SO _x	ppm	0.65	0.22	1.85		
CO	ppm	8.18	7.25	7.56		
HCL	ppm	13.57	13.73	13.75		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.46	1.45	1.40		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年6月8日編製

連絡電話：2680-8217