

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 112 年 01 月

一、1. 垃圾進廠量： 22915.26 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6777.57 公噸/月
 總進廠量： 29692.83 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

二、垃圾焚化處理量： 28269.00 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9063.80	四 號 爐	
二 號 爐	9621.50	五 號 爐	
三 號 爐	9583.70		

三、垃圾滲出水處理量： 179.30 公噸/月

四、月底待處理量： 5556.42 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4258.29 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	138.86
	反應生成物	471.75
底 渣		3647.68

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 610.61 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15832000.00
售 電 量	(度/月)	13304340.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,340.85 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,823.16 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	53.76	54.38	58.00		
SO _x	ppm	2.44	2.19	2.35		
CO	ppm	3.68	3.41	4.06		
HCL	ppm	8.05	8.69	9.05		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.43	1.39	1.76		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年2月4日編製

連絡電話：2680-8217