

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 1 月

一、1. 垃圾進廠量： 19583.98 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6874.83 公噸/月  
 總進廠量： 26458.81 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26476.60 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) | 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 8559.40    | 四 號 爐 |            |
| 二 號 爐 | 9166.70    | 五 號 爐 |            |
| 三 號 爐 | 8750.50    |       |            |

三、垃圾滲出水處理量： 163.68 公噸/月

四、月底待處理量： 4599.51 公噸/月

五、灰渣 (灰渣) 量： 3814.83 公噸/月

| 名 稱   | 數 量 (公噸/月) |
|-------|------------|
| 飛 灰   | 54.34      |
| 反應生成物 | 371.02     |
| 底 渣   | 3389.47    |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 425.36 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) | 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) |
|-----|------------|-----|------------|
| 一號爐 | 0.00       | 四號爐 |            |
| 二號爐 | 0.00       | 五號爐 |            |
| 三號爐 | 0.00       |     |            |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值         |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 14996900.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 12670130.00 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 708.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 744.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 | 744.00 |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數  | 停 爐 原 因   |
|-----|-------|---|
| 一號爐 | 36.00 | 一號爐於1月21日22:00停爐檢修第一煙道水牆管，並於1月23日10:00完成啟爐作業併入系統。 |
| 二號爐 | 0.00  |   |
| 三號爐 | 0.00  |   |
| 四號爐 |       |   |
| 五號爐 |       |   |

十一、平均低位發熱量 2,407.50 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,823.21 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

| 項目              | 單位                 | 排 放 值 |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 51.48 | 49.31 | 46.27 |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 2.44  | 2.23  | 2.21  |       |       |
| CO              | ppm                | 12.62 | 12.24 | 11.89 |       |       |
| HCL             | ppm                | 8.55  | 9.76  | 9.48  |       |       |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       |       |
| 不透光率            | %                  | 1.26  | 1.08  | 1.39  |       |       |

備註：1. 有無異常排放？ 無。  
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。  
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮  
 連絡電話：2680-8217

民國115年2月5日編製