

P001\_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年4月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.05	4.80	56.90	2.47	16.35	12.20	1.47	69529.00
2	4.10	3.78	54.61	2.18	17.01	11.88	1.49	72366.00
3	5.88	3.65	55.99	2.67	12.08	12.08	1.50	71155.00
4	4.20	4.10	56.43	2.42	17.02	12.06	1.48	70141.00
5	2.57	3.71	55.50	2.30	17.48	11.87	1.49	71172.00
6	5.57	8.74	58.63	2.50	16.94	12.23	1.48	68786.00
7	5.04	4.14	61.04	3.23	16.05	12.27	1.46	69859.00
8	6.44	5.23	60.21	4.26	13.49	12.69	1.47	68373.00
9	7.14	4.30	55.47	4.10	13.66	12.56	1.45	69019.00
10	5.20	4.03	53.96	3.61	14.58	12.38	1.43	68974.00
11	5.86	3.60	54.59	2.63	17.46	11.67	1.41	71932.00
12	6.54	3.87	58.24	3.12	16.89	12.02	1.43	70174.00
13	7.19	4.37	53.50	3.43	16.40	12.00	1.43	70350.00
14	4.83	4.88	55.89	3.27	17.06	12.37	1.41	68592.00
15	7.41	4.18	55.17	3.44	16.66	11.97	1.43	70952.00
16	8.22	3.52	53.18	3.00	16.93	11.98	1.41	70517.00
17	5.34	3.76	52.91	3.16	16.22	12.08	1.38	70301.00
18	5.10	4.11	47.54	3.11	16.59	12.12	1.37	69560.00
19	4.16	3.72	47.61	2.85	17.67	11.97	1.33	71311.00
20	4.96	4.00	50.34	3.10	17.46	11.97	1.33	72136.00
21	7.64	4.19	54.16	3.17	17.14	11.98	1.34	71458.00
22	6.86	3.17	55.16	3.11	17.04	11.97	1.33	71795.00
23	5.09	3.69	55.07	2.90	17.51	11.90	1.37	71396.00
24	5.77	3.71	54.94	3.03	17.26	11.82	1.40	72014.00
25	3.20	4.18	55.17	2.84	16.90	12.11	1.41	70736.00
26	4.66	3.91	55.81	2.82	16.90	12.08	1.41	71590.00
27	7.07	3.51	54.71	3.27	16.93	11.96	1.41	71499.00
28	6.25	3.19	57.34	3.08	17.00	12.07	1.38	70290.00
29	6.13	3.40	57.27	3.09	17.17	12.07	1.35	69785.00
30	**	**	**	**	**	**	**	#VALUE!
平均值	5.74	4.12	55.08	3.04	16.48	12.08	1.42	#VALUE!
最大值	8.22	8.74	61.04	4.26	17.67	12.69	1.50	#VALUE!
最小值	2.57	3.17	47.54	2.18	12.08	11.67	1.33	#VALUE!

備註： 1.\*:儀器保養維護中。

2.\*\*:停爐中。

P002\_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年4月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	6.90	4.86	52.74	1.77	17.70	10.55	1.50	82895.00
2	5.86	3.64	51.52	1.85	18.16	10.43	1.49	83687.00
3	7.56	4.57	51.45	2.16	17.17	10.66	1.51	80828.00
4	6.63	5.15	41.11	1.88	18.92	10.19	1.50	81740.00
5	3.97	5.44	49.07	1.89	17.80	10.30	1.48	81376.00
6	6.15	3.91	47.32	2.10	19.14	10.06	1.46	81970.00
7	7.36	7.27	50.68	2.04	18.61	10.27	1.44	83479.00
8	8.61	5.82	47.63	3.11	17.24	10.31	1.44	83625.00
9	6.25	5.68	40.06	2.30	19.09	10.07	1.42	83665.00
10	7.50	3.02	42.88	3.08	17.65	10.25	1.40	81138.00
11	7.41	4.12	42.97	2.92	17.88	10.16	1.36	81159.00
12	7.71	4.33	46.18	2.41	18.75	9.97	1.38	81667.00
13	7.86	4.46	44.05	2.79	18.35	9.90	1.40	80089.00
14	7.69	4.38	50.13	2.91	17.42	10.16	1.40	81145.00
15	9.00	5.21	50.14	2.91	17.90	10.23	1.43	81735.00
16	8.59	4.66	48.99	2.75	18.85	10.43	1.41	82462.00
17	7.02	4.32	48.33	3.16	18.06	10.48	1.39	82610.00
18	6.48	4.34	46.59	2.40	18.79	9.90	1.41	81299.00
19	6.89	3.76	45.24	1.99	19.70	9.78	1.38	82503.00
20	6.88	3.63	48.13	2.36	18.55	10.28	1.39	79697.00
21	8.98	5.74	46.12	2.95	18.52	10.32	1.39	81877.00
22	9.21	4.87	53.26	2.50	18.17	10.19	1.39	83064.00
23	6.35	5.10	48.85	1.88	19.38	10.16	1.40	81747.00
24	6.02	3.54	49.56	1.90	18.85	9.96	1.40	83341.00
25	7.92	4.49	51.89	2.04	18.78	9.92	1.43	84624.00
26	7.79	3.90	52.89	2.45	18.16	10.18	1.45	85221.00
27	8.47	4.04	50.00	2.66	18.39	9.77	1.42	83553.00
28	7.56	4.01	52.16	2.06	17.97	9.82	1.37	83857.00
29	8.66	4.02	51.12	2.08	18.50	9.74	1.35	84610.00
30	7.41	3.13	51.23	1.94	18.77	9.84	1.36	87161.00
平均值	7.36	4.51	48.41	2.37	18.37	10.14	1.42	82594.13
最大值	9.21	7.27	53.26	3.16	19.70	10.66	1.51	87161.00
最小值	3.97	3.02	40.06	1.77	17.17	9.74	1.35	79697.00

備註： 1.\*:儀器保養維護中。

2.\*\*:停爐中。

P003\_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年4月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.87	5.08	56.23	1.92	16.74	10.71	1.43	85065.00
2	5.79	4.87	53.56	1.72	17.74	10.50	1.42	85955.00
3	5.85	4.75	56.14	1.68	16.92	10.56	1.42	83957.00
4	4.13	4.87	57.76	1.89	16.12	10.85	1.41	82396.00
5	3.92	5.78	52.22	1.88	17.51	10.44	1.39	84364.00
6	5.84	4.17	56.46	2.05	17.39	10.44	1.39	83005.00
7	7.76	6.98	56.20	2.11	16.71	10.95	1.38	83838.00
8	8.33	6.15	57.24	2.39	15.48	11.25	1.39	83020.00
9	7.81	4.30	56.40	2.15	16.49	11.02	1.42	84059.00
10	6.04	7.25	50.84	2.18	16.09	10.88	1.43	81825.00
11	7.05	4.93	55.56	2.60	16.22	10.87	1.45	82681.00
12	7.26	3.34	53.41	2.78	16.90	10.66	1.46	81954.00
13	7.01	4.82	52.80	2.65	16.96	10.29	1.48	80626.00
14	6.31	3.99	56.67	2.86	16.40	10.47	1.48	81526.00
15	7.63	4.08	58.10	3.00	16.28	10.67	1.48	81346.00
16	8.06	5.54	52.53	2.24	17.85	10.58	1.49	84193.00
17	6.98	4.29	52.21	2.53	16.84	10.64	1.46	82873.00
18	6.82	4.29	45.81	3.00	16.69	10.85	1.47	82283.00
19	6.80	4.94	49.36	2.98	17.00	10.45	1.44	80166.00
20	7.45	3.16	53.33	3.29	16.66	10.71	1.43	79751.00
21	8.18	3.59	58.60	2.78	16.68	10.83	1.44	82697.00
22	7.71	4.00	55.22	2.94	16.65	10.53	1.47	82633.00
23	7.42	5.68	55.24	2.51	17.72	10.51	1.49	85158.00
24	7.27	4.08	54.59	2.53	17.39	10.59	1.49	84836.00
25	7.45	4.25	57.22	2.46	16.32	10.77	1.49	83888.00
26	8.62	4.20	54.81	2.54	16.21	10.58	1.45	86493.00
27	9.27	3.65	56.05	3.78	15.39	10.65	1.43	84310.00
28	8.08	3.25	58.92	3.45	16.21	10.83	1.42	82790.00
29	9.08	6.02	55.05	3.22	17.21	10.30	1.40	84077.00
30	8.16	3.82	56.76	3.13	17.04	10.29	1.38	85498.00
平均值	7.23	4.67	54.84	2.57	16.73	10.66	1.44	83242.10
最大值	9.27	7.25	58.92	3.78	17.85	11.25	1.49	86493.00
最小值	3.92	3.16	45.81	1.68	15.39	10.29	1.38	79751.00

備註： 1.\*:儀器保養維護中。

2.\*\*:停爐中。