

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 09 月

一、1. 垃圾進廠量： 18851.71 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6196.82 公噸/月  
 總進廠量： 25048.53 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27564.90 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	8922.10	四 號 爐	
二 號 爐	9535.60	五 號 爐	
三 號 爐	9107.20		

三、垃圾滲出水處理量： 451.58 公噸/月

四、月底待處理量： 4489.77 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3827.53 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰 106.96
	反應生成物 279.32
底 渣	3441.25

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 386.28 公噸/月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14821200.00
售 電 量	(度/月)	12166960.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	710.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	10.00	一號爐於9月23日09:05-19:05配合台電檢修饋線停爐預防性檢修強制送風機。
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,268.41 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,720.17 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	52.75	51.11	49.13		
SO <sub>x</sub>	ppm	1.68	1.96	1.75		
CO	ppm	8.49	5.77	6.54		
HCL	ppm	6.18	4.93	5.39		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.03	1.00	0.99		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年10月6日編製

連絡電話：2680-8217