

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 07 月

一、1. 垃圾進廠量： 22388.19 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7194.80 公噸／月
 總進廠量： 29582.99 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		27848.10	公噸／月
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9331.60	四 號 爐	
二 號 爐	9419.40	五 號 爐	
三 號 爐	9097.10		

三、垃圾滲出水處理量： 214.94 公噸／月

四、月底待處理量： 4459.92 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		4096.56	公噸／月
名 稱		數 量（公噸／月）	
飛 灰	飛 灰	115.01	
	反應生成物	300.75	
底 渣		3680.80	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 415.76 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00	公斤／月
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量			
項 目	單 位	數 值	
發 電 量	（度／月）	15209400.00	
售 電 量	（度／月）	12440230.00	

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	732.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	12.00	二號爐於7月4日08:00-20:00停爐檢修強制送風機作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,379.79 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,878.60 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	53.59	53.45	54.73		
SO _x	ppm	2.35	1.30	2.36		
CO	ppm	12.24	12.76	11.86		
HCL	ppm	8.89	5.28	6.00		
Dust	mg/Nm ³	—	—	—		
不透光率	%	1.23	0.94	1.30		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國115年8月10日編製

連絡電話：2680-8217