

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 03 月

一、1. 垃圾進廠量： 16886.66 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 8346.34 公噸/月
 總進廠量： 25233.00 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 25449.00 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8816.40	四 號 爐	
二 號 爐	8183.40	五 號 爐	
三 號 爐	8449.20		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 5811.43 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4245.11 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	132.64
	反應生成物	612.29
底 渣		3500.18

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 744.93 公噸/月

七、活性碳使用量： 10964.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3720.00	四號爐	
二號爐	3524.00	五號爐	
三號爐	3720.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	13670000.00
售 電 量	(度/月)	10602460.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	695.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	49.00	(1)二號爐於3月3日19:00因第二煙道右側後牆20米高層第39支爐管破管進行停爐檢修作業，並於3月5日17:00完成檢修啟爐作業。 (2)二號爐於3月13日17:00因一次風機動平衡校正進行熱機停爐作業，並於當日20:00完成檢修啟爐作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,244.61 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,632.78 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	85.80	76.18	70.04		
SO _x	ppm	8.95	5.03	8.24		
CO	ppm	4.24	13.61	16.89		
HCL	ppm	5.45	2.91	2.56		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	0.97	0.48	1.48		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國109年4月9日編製