

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 06 月

一、1. 垃圾進廠量：19781.55 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量：6259.25 公噸／月
 總進廠量：26040.80 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：27357.70 公噸／月

爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9217.80	四 號 爐	
二 號 爐	9473.40	五 號 爐	
三 號 爐	8666.50		

三、垃圾滲出水處理量：234.96 公噸／月

四、月底待處理量：2725.03 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：3687.76 公噸／月

名 稱	數 量（公噸／月）
飛 灰	飛 灰 77.38
	反應生成物 287.38
底 渣	3323.00

六、飛灰、反應灰送至固化場量：364.76 公噸／月

七、活性碳使用量：0.00 公斤／月

爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	14743700.00
售 電 量	（度／月）	12125170.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	710.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	10.00	三號爐於6月22日08：45停爐檢修強制送風機，並於當日19:00完成起爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,318.79 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量 2,846.50 公噸／日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	54.14	51.91	52.13		
SO _x	ppm	2.23	1.40	2.52		
CO	ppm	12.55	12.54	11.53		
HCL	ppm	9.01	5.55	6.46		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.22	0.98	1.32		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國115年7月7日編製

連絡電話：2680-8217