

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2026年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.32	12.67	57.05	2.62	17.51	11.34	1.20	74274.00
2	7.18	12.30	55.88	2.51	17.45	11.48	1.17	71688.00
3	6.95	12.10	53.15	2.27	17.89	11.36	1.17	71754.00
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	8.30	13.62	52.50	2.57	13.38	13.27	1.46	71618.00
20	9.37	12.20	51.37	3.01	14.36	12.65	1.08	74377.00
21	8.81	13.46	59.91	3.20	14.72	12.34	1.09	75837.00
22	8.27	13.42	53.89	2.59	15.97	11.91	1.13	78101.00
23	9.54	13.50	55.58	2.47	15.78	11.85	1.19	77312.00
24	8.75	12.43	55.68	2.64	16.11	11.68	1.20	79243.00
25	8.61	12.63	53.49	2.40	15.59	11.59	1.22	80409.00
26	9.14	11.98	53.55	2.04	15.59	11.47	1.19	81277.00
27	9.69	11.89	54.10	2.25	15.05	11.54	1.18	80097.00
28	8.69	12.81	53.79	2.20	14.83	11.75	1.18	77304.00
29	9.34	12.96	55.78	2.90	15.71	11.43	1.22	82032.00
30	8.49	12.60	58.38	3.12	15.28	11.54	1.22	81722.00
31	8.77	12.80	56.13	2.18	16.24	11.17	1.23	83186.00
平均值	8.64	12.71	55.01	2.56	15.72	11.77	1.20	77514.44
最大值	9.69	13.62	59.91	3.20	17.89	13.27	1.46	83186.00
最小值	6.95	11.89	51.37	2.04	13.38	11.17	1.08	71618.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2026年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	9.82	12.84	54.67	1.37	18.19	10.65	1.05	80341.00
2	10.02	12.19	54.06	1.02	19.76	10.10	1.03	79167.00
3	9.37	12.06	54.10	1.00	19.44	10.34	1.02	79569.00
4	8.84	12.85	51.49	1.57	18.20	10.68	0.97	79415.00
5	9.50	12.58	52.32	2.04	18.57	10.82	0.99	80392.00
6	9.42	13.03	55.44	1.12	18.42	11.04	1.04	77110.00
7	10.91	13.17	55.30	0.65	18.44	11.33	1.06	76533.00
8	10.59	12.66	54.32	1.13	18.45	11.03	1.02	79117.00
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	7.82	12.15	49.91	1.66	17.47	10.97	0.96	84024.00
11	6.23	12.39	49.49	1.48	17.45	10.96	0.94	81427.00
12	5.95	12.50	56.65	1.61	16.54	11.07	0.97	80381.00
13	7.20	12.37	50.70	1.68	16.77	10.92	0.95	80467.00
14	7.18	12.19	50.48	1.32	17.41	10.76	0.99	81044.00
15	9.06	12.89	53.30	1.59	16.88	10.90	1.00	79774.00
16	8.41	12.51	53.34	1.64	16.46	11.01	1.01	81069.00
17	7.69	13.12	53.81	1.40	17.13	10.85	1.03	81938.00
18	6.14	12.55	52.95	1.29	15.95	11.21	1.04	80443.00
19	7.32	12.38	52.67	1.94	16.50	11.04	1.04	80341.00
20	8.04	12.48	53.95	1.45	16.65	11.18	1.03	79287.00
21	6.45	12.30	53.39	1.02	17.03	11.04	1.03	78790.00
22	3.31	12.22	53.60	1.59	17.53	10.79	1.02	80197.00
23	7.64	12.29	56.16	1.56	16.93	11.02	0.97	78532.00
24	6.37	12.41	53.57	1.26	17.51	11.02	0.94	80232.00
25	7.01	11.77	52.13	1.10	17.60	10.33	0.94	80906.00
26	9.32	12.11	53.92	1.87	17.17	10.75	0.98	81075.00
27	9.10	11.93	50.64	1.81	17.08	10.47	0.97	79321.00
28	7.69	11.86	56.50	1.51	16.78	10.53	0.95	78738.00
29	9.26	12.81	53.19	1.70	17.48	10.46	0.95	80050.00
30	8.91	12.33	56.53	1.67	17.23	10.63	0.94	80790.00
31	8.22	12.13	57.21	1.52	17.58	10.54	0.95	81302.00
平均值	8.09	12.44	53.53	1.45	17.49	10.81	0.99	80059.07
最大值	10.91	13.17	57.21	2.04	19.76	11.33	1.06	84024.00
最小值	3.31	11.77	49.49	0.65	15.95	10.10	0.94	76533.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2026年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.68	11.68	59.04	3.02	18.03	9.83	1.37	76324.00
2	6.68	11.67	52.99	2.79	17.80	9.68	1.37	73261.00
3	6.87	11.70	50.16	2.92	18.02	9.36	1.37	73341.00
4	4.97	11.03	51.12	2.12	17.30	9.56	1.35	76708.00
5	7.84	11.22	44.81	1.41	17.94	9.09	1.36	74478.00
6	8.11	11.11	48.12	1.63	18.49	9.13	1.37	75095.00
7	6.42	11.64	53.67	1.88	18.53	9.29	1.36	75587.00
8	8.31	11.37	48.82	2.20	18.68	9.33	1.35	77465.00
9	6.60	11.08	54.70	2.39	18.01	9.21	1.34	82854.00
10	7.83	11.37	48.39	2.51	18.87	9.19	1.35	81725.00
11	7.30	11.29	50.30	2.47	19.29	9.41	1.36	77652.00
12	6.07	11.43	55.31	2.19	18.33	9.77	1.34	77836.00
13	7.68	10.73	48.91	1.69	17.89	9.14	1.33	75789.00
14	8.46	11.68	48.57	2.31	17.95	9.71	1.34	75582.00
15	8.01	11.99	49.36	2.30	18.57	9.45	1.36	76870.00
16	8.46	11.76	53.18	2.41	17.38	9.94	1.36	76361.00
17	8.98	11.65	48.10	2.52	18.16	9.41	1.36	76655.00
18	6.37	11.43	48.01	1.94	17.70	9.57	1.34	75470.00
19	8.03	11.46	50.03	1.98	17.79	9.46	1.33	73963.00
20	8.54	11.11	51.71	2.48	17.36	9.60	1.34	72242.00
21	5.84	11.32	52.14	1.89	17.31	10.05	1.35	73503.00
22	5.29	11.75	51.83	1.94	18.09	10.12	1.34	74095.00
23	4.14	11.89	50.29	1.98	17.97	9.81	1.33	69952.00
24	4.65	11.31	53.48	1.95	18.62	9.58	1.31	73952.00
25	3.03	11.31	56.93	2.52	17.91	9.77	1.31	75213.00
26	3.35	11.56	54.86	2.65	17.76	9.90	1.30	75580.00
27	3.65	11.46	47.30	2.35	17.80	9.46	1.29	73280.00
28	5.82	11.22	50.52	2.52	16.45	9.82	1.29	73268.00
29	5.83	11.77	46.00	2.31	17.31	9.87	1.30	71918.00
30	8.27	11.10	49.07	2.94	17.87	9.44	1.35	73197.00
31	7.37	11.13	51.94	2.92	18.17	9.40	1.36	76324.00
平均值	6.69	11.43	50.96	2.29	17.98	9.56	1.34	75340.00
最大值	8.98	11.99	59.04	3.02	19.29	10.12	1.37	82854.00
最小值	3.03	10.73	44.81	1.41	16.45	9.09	1.29	69952.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。