

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 107 年 6 月

一、垃圾進廠量： 19697.64 公噸／月  
 2.一般事業廢棄物進廠量： 9375.49 公噸／月  
 總進廠量： 29073.13 公噸／月

備註： 1.有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2.進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 28420.20 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9363.10	四 號 爐	
二 號 爐	9443.00	五 號 爐	
三 號 爐	9614.10		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 6527.07 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 3904.31 公噸／月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	129.39
	反應生成物	504.35
底 渣		3270.57

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 633.74 公噸／月

七、活性炭使用量： 10802.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3602.00	四號爐	
二號爐	3600.00	五號爐	
三號爐	3600.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	12384000.00
售 電 量	(度/月)	9404590.00

填表說明：1.本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2.期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱值 2,314.31 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,699.68 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	84.26	84.03	84.90		
SO <sub>x</sub>	ppm	3.31	4.05	5.62		
CO	ppm	10.77	11.19	10.89		
HCL	ppm	16.25	17.69	16.54		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.44	1.07	2.42		

備註：1.有無異常排放？ 無。  
 2.有無採取相對處理措施？ 無。  
 3.採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮  
 連絡電話：2680-8217

民國107年7月19日編製