

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	3.59	3.37	58.74	2.65	16.13	11.43	1.27	80584.00
2	6.31	3.63	51.35	2.43	15.69	11.46	1.26	79819.00
3	7.90	3.05	61.32	2.32	14.59	11.87	1.27	78984.00
4	8.17	4.68	60.74	2.61	15.17	11.64	1.30	80422.00
5	6.34	5.01	58.45	3.01	15.89	11.53	1.30	80616.00
6	3.90	5.43	59.09	2.81	16.05	11.61	1.28	79824.00
7	5.48	4.03	60.74	2.68	16.12	11.67	1.27	79861.00
8	4.88	3.28	53.64	2.90	17.38	11.39	1.26	81319.00
9	4.21	3.35	57.49	2.43	17.10	11.32	1.28	81289.00
10	3.53	4.51	55.80	2.32	17.04	11.47	1.29	80270.00
11	6.14	3.53	57.01	2.82	16.74	11.50	1.25	80188.00
12	4.86	4.14	56.73	2.85	16.22	11.64	1.27	79670.00
13	4.44	3.43	58.88	2.53	17.08	11.42	1.27	81035.00
14	6.25	4.26	58.04	2.76	16.50	11.59	1.28	79333.00
15	6.53	6.34	56.27	2.55	17.17	11.60	1.27	78766.00
16	4.63	3.48	55.31	2.65	16.24	11.71	1.27	78479.00
17	5.68	4.75	55.73	2.51	15.85	11.71	1.26	78617.00
18	5.28	5.76	57.89	2.33	16.02	11.51	1.26	81081.00
19	4.77	6.68	57.50	2.65	15.68	11.51	1.28	79883.00
20	3.28	5.75	57.15	3.10	15.78	11.49	1.26	79705.00
21	4.27	4.10	60.31	3.13	15.95	11.60	1.24	79559.00
22	6.78	4.25	60.29	2.73	15.83	11.62	1.24	80074.00
23	5.52	5.05	54.73	2.12	15.71	11.67	1.24	78817.00
24	3.24	4.70	55.37	2.76	15.66	11.74	1.24	78901.00
25	3.63	2.81	54.01	2.75	15.43	11.74	1.24	78904.00
26	5.86	3.13	56.69	1.96	15.70	11.70	1.27	79416.00
27	3.12	3.11	55.02	2.04	16.01	11.79	1.28	79212.00
28	2.20	3.11	52.36	2.50	16.04	11.97	1.28	77820.00
29	3.10	3.56	55.24	2.69	16.42	11.76	1.29	78003.00
30	3.43	6.78	56.22	2.38	16.64	11.64	1.28	79044.00
平 均 值	4.91	4.30	56.94	2.60	16.13	11.61	1.27	79649.83
最 大 值	8.17	6.78	61.32	3.13	17.38	11.97	1.30	81319.00
最 小 值	2.20	2.81	51.35	1.96	14.59	11.32	1.24	77820.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	3.70	2.78	55.98	1.98	18.06	10.50	1.04	83572.00
2	4.28	2.44	54.98	2.07	17.60	10.35	1.03	83432.00
3	6.60	3.56	55.96	2.56	16.72	10.58	1.02	83133.00
4	6.10	4.30	50.16	2.70	16.27	10.77	1.04	83015.00
5	6.24	2.91	58.45	2.04	17.51	10.31	1.05	84216.00
6	5.19	4.27	56.70	1.97	17.90	10.31	1.07	82061.00
7	5.31	3.72	59.19	2.17	18.11	10.54	1.05	82487.00
8	5.86	3.59	56.17	2.27	18.47	10.41	1.04	83863.00
9	5.02	3.63	56.51	1.69	18.72	9.99	1.06	83779.00
10	3.60	3.42	57.24	2.15	18.16	10.37	1.07	82633.00
11	7.82	3.91	54.18	1.73	17.40	10.55	1.07	82617.00
12	3.58	3.06	58.87	2.20	17.66	10.31	1.05	82090.00
13	3.87	3.74	54.45	2.09	17.94	10.45	1.08	82423.00
14	5.72	3.96	55.55	2.09	17.80	10.66	1.11	82280.00
15	4.04	5.45	57.11	1.98	17.88	10.75	1.09	81193.00
16	3.22	3.14	55.64	2.07	17.19	10.74	1.05	81284.00
17	6.16	2.96	55.65	2.44	16.64	10.75	1.03	80381.00
18	6.08	4.58	59.86	2.76	16.24	11.03	1.05	80736.00
19	5.07	5.56	55.95	2.91	15.98	11.05	1.07	78212.00
20	6.68	3.83	59.23	2.33	16.91	10.95	1.05	78979.00
21	4.79	4.11	56.13	2.25	17.02	10.67	1.09	77859.00
22	5.84	3.50	57.50	2.74	16.25	11.04	1.10	77696.00
23	7.30	3.37	57.50	2.47	16.50	10.82	1.09	79682.00
24	7.64	5.03	56.80	2.86	16.41	10.90	1.09	80117.00
25	7.42	4.31	56.41	2.64	16.95	10.75	1.07	79522.00
26	6.45	3.64	58.97	2.66	16.71	11.03	1.05	80062.00
27	7.90	3.18	60.15	2.73	16.55	11.06	1.08	79983.00
28	6.06	3.75	57.06	2.24	16.84	11.19	1.08	77819.00
29	8.32	2.57	56.64	2.24	17.46	10.93	1.06	80415.00
30	6.98	5.73	57.66	1.85	17.81	10.72	1.04	80746.00
平 均 值	5.76	3.80	56.76	2.30	17.26	10.68	1.06	81209.57
最 大 值	8.32	5.73	60.15	2.91	18.72	11.19	1.11	84216.00
最 小 值	3.22	2.44	50.16	1.69	15.98	9.99	1.02	77696.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年6月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	5.13	5.46	52.28	2.54	17.79	8.83	1.45	75660.00
2	2.70	4.70	54.09	2.73	18.21	8.93	1.46	79225.00
3	6.76	5.23	59.34	2.80	16.84	9.04	1.45	78583.00
4	7.82	5.13	57.40	2.93	16.88	9.61	1.45	81619.00
5	5.61	4.47	58.35	2.35	17.95	9.26	1.45	81209.00
6	6.01	5.78	56.95	2.52	18.14	9.13	1.43	78623.00
7	5.14	5.66	60.14	2.82	18.41	9.54	1.44	80970.00
8	4.96	4.94	55.57	2.79	18.89	9.44	1.45	81360.00
9	2.31	3.84	57.21	2.61	18.64	9.36	1.44	79647.00
10	2.20	5.20	60.17	2.59	18.16	9.47	1.46	77299.00
11	2.37	4.50	59.05	2.95	17.53	9.83	1.46	76736.00
12	3.20	5.37	57.58	3.14	17.70	10.02	1.43	78564.00
13	3.47	5.72	58.04	3.29	20.26	9.48	1.47	85960.00
14	2.36	3.68	56.49	2.12	16.09	10.27	1.34	70807.00
15	3.59	7.31	60.92	2.68	17.61	9.98	1.36	78821.00
16	2.81	3.33	59.30	2.83	16.68	9.87	1.36	76723.00
17	3.21	3.73	59.79	2.85	16.32	10.08	1.38	77470.00
18	2.57	6.30	61.10	2.62	15.90	10.13	1.39	76855.00
19	2.17	6.33	63.43	2.79	15.99	10.00	1.39	74012.00
20	2.34	4.73	61.23	3.20	16.21	10.06	1.38	74361.00
21	3.72	4.85	62.10	2.95	17.23	9.76	1.41	75828.00
22	3.32	5.14	60.77	2.67	15.08	10.45	1.45	73230.00
23	1.58	5.06	59.94	3.07	15.56	9.64	1.42	74627.00
24	3.92	5.78	60.23	3.10	15.92	9.80	1.41	76201.00
25	4.07	4.70	60.89	2.27	16.58	9.64	1.43	75667.00
26	2.18	4.69	60.37	2.26	16.61	9.56	1.43	75363.00
27	2.40	3.49	58.34	2.45	16.40	9.87	1.43	75428.00
28	2.90	2.92	55.32	2.10	16.43	10.40	1.42	74630.00
29	2.72	4.20	59.73	1.76	17.43	9.62	1.45	74902.00
30	2.74	6.30	59.88	1.65	18.34	9.26	1.45	77524.00
平 均 值	3.54	4.95	58.87	2.65	17.19	9.68	1.42	77263.47
最 大 值	7.82	7.31	63.43	3.29	20.26	10.45	1.47	85960.00
最 小 值	1.58	2.92	52.28	1.65	15.08	8.83	1.34	70807.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。