

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 107 年 3 月

一、1. 垃圾進廠量： 10469.08 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 9893.38 公噸/月  
 總進廠量： 20362.46 公噸/月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 21273.90 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	6251.00	四 號 爐	
二 號 爐	5198.90	五 號 爐	
三 號 爐	9824.00		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 3882.47 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 4178.65 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	129.14
	反應生成物	418.95
底 渣		3630.56

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 548.09 公噸/月

七、活性碳使用量： 8225.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	2448.00	四號爐	
二號爐	2057.00	五號爐	
三號爐	3720.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	10230300.00
售 電 量	(度/月)	7580790.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	488.00	四號爐	
二號爐	409.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	256.00	一號爐於3月16日14:00開始執行歲修停爐作業，並於3月27日06:00完成啟爐作業，共計停爐時間為256小時。
二號爐	335.00	二號爐於3月1日12:00開始執行歲修停爐作業，並於3月15日11:00完成啟爐作業，共計停爐時間為335小時。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,344.76 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,057.88 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	87.95	86.71	85.25		
SO <sub>x</sub>	ppm	4.13	3.97	5.36		
CO	ppm	12.70	9.38	9.78		
HCL	ppm	16.66	14.42	18.37		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.83	1.64	2.16		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國107年3月15日編製

連絡電話：2680-8217