

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 107 年 2 月

一、1. 垃圾進廠量： 18417.55 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7778.16 公噸/月  
 總進廠量： 26195.71 公噸/月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26512.20 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	8633.40	四 號 爐	
二 號 爐	8965.50	五 號 爐	
三 號 爐	8913.30		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 4793.91 公噸/月

五、灰渣 (灰渣) 量： 3935.47 公噸/月

名 稱		數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰	77.30
	反應生成物	498.15
底 渣		3360.02

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 575.45 公噸/月

七、活性碳使用量： 10080.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	3360.00	四號爐	
二號爐	3360.00	五號爐	
三號爐	3360.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	12971500.00
售 電 量	(度/月)	10212430.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	672.00	四號爐	
二號爐	672.00	五號爐	
三號爐	672.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,317.17 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,764.58 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	92.55	88.44	84.51		
SO <sub>x</sub>	ppm	4.14	5.02	5.31		
CO	ppm	13.20	12.05	10.28		
HCL	ppm	17.89	19.27	18.19		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	2.11	2.06	2.78		

備註：1. 有無異常排放？ 無。  
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。  
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮  
 連絡電話：2680-8217

民國107年2月21日編製