

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 7 月

一、1. 垃圾進廠量： 18847.99 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 8659.27 公噸/月  
 總進廠量： 27507.26 公噸/月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 28859.20 公噸/月

| 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) | 爐 號   | 焚化量 (公噸/月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 9508.60    | 四 號 爐 |            |
| 二 號 爐 | 9598.70    | 五 號 爐 |            |
| 三 號 爐 | 9751.90    |       |            |

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 7175.13 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3750.68 公噸/月

| 名 稱 |       | 數 量 (公噸/月) |
|-----|-------|------------|
| 飛 灰 | 飛 灰   | 147.90     |
|     | 反應生成物 | 551.40     |
| 底 渣 |       | 3051.38    |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 699.30 公噸/月

七、活性碳使用量： 11160.00 公斤/月

| 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) | 爐 號 | 噴注量 (公斤/月) |
|-----|------------|-----|------------|
| 一號爐 | 3720.00    | 四號爐 |            |
| 二號爐 | 3720.00    | 五號爐 |            |
| 三號爐 | 3720.00    |     |            |

八、發電量

| 項 目   | 單 位   | 數 值         |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度/月) | 12540200.00 |
| 售 電 量 | (度/月) | 9466490.00  |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數   | 爐 號 | 操作時數 |
|-----|--------|-----|------|
| 一號爐 | 744.00 | 四號爐 |      |
| 二號爐 | 744.00 | 五號爐 |      |
| 三號爐 | 744.00 |     |      |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數 | 停 爐 原 因 |
|-----|------|---------|
| 一號爐 | 0.00 |         |
| 二號爐 | 0.00 |         |
| 三號爐 | 0.00 |         |
| 四號爐 |      |         |
| 五號爐 |      |         |

十一、平均低位發熱量 2,297.69 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,681.22 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項 目             | 單 位                | 排 放 值 |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                    | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO <sub>x</sub> | ppm                | 88.8  | 82.7  | 85.2  |       |       |
| SO <sub>x</sub> | ppm                | 2.6   | 3.6   | 4.1   |       |       |
| CO              | ppm                | 8.1   | 10.6  | 11.4  |       |       |
| HCL             | ppm                | 16.5  | 15.6  | 16.2  |       |       |
| Dust            | mg/Nm <sup>3</sup> | -     | -     | -     |       |       |
| 不透光率            | %                  | 0.9   | 1.1   | 2.8   |       |       |

備註：1. 有無異常排放？ 無。  
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。  
 3. 採取措施請予說明：

填表人：蘇明男  
 連絡電話：2680-8217

民國107年8月19日編製