

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 113 年 1 月

一、1. 垃圾進廠量： 19704.64 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 6156.86 公噸/月
 總進廠量： 25861.50 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26326.20 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	9038.60	四 號 爐	
二 號 爐	8075.30	五 號 爐	
三 號 爐	9212.30		

三、垃圾滲出水處理量： 500.43 公噸/月

四、月底待處理量： 6011.81 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3982.22 公噸/月

名 稱		數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰	89.94
	反應生成物	414.99
底 渣		3477.29

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 504.93 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14784600.00
售 電 量	(度/月)	12397910.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	737.00	四號爐	
二號爐	636.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	7.00	一號爐於1月31日08:00熱機停爐檢修一次風機，並於當日15:00完成檢修啟爐作業。
二號爐	108.00	(1)二號爐於1月13日08:00起，停爐檢修第二煙道水牆管，並於1月15日00:00完成檢修啟爐作業。 (2)二號爐於1月22日17:00起，停爐檢修第一煙道水牆管，並於1月25日13:00完成檢修啟爐作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,317.27 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,662.55 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	49.23	44.65	48.17		
SO _x	ppm	1.56	2.34	1.40		
CO	ppm	7.63	5.15	5.32		
HCL	ppm	8.72	6.71	5.20		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.06	1.02	1.08		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年1月10日編製

連絡電話：2680-8217