

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 109 年 11 月

一、垃圾進廠量： 11358.18 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5467.55 公噸／月
 總進廠量： 16825.73 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 17870.70 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8506.00	四 號 爐	
二 號 爐	230.60	五 號 爐	
三 號 爐	9134.10		

三、垃圾滲出水處理量： 1.93 公噸／月

四、月底待處理量： 3726.11 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 2859.68 公噸／月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	70.03
	反應生成物	294.35
底 渣		2495.30

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 364.38 公噸／月

七、活性炭使用量： 7106.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3396.00	四號爐	
二號爐	110.00	五號爐	
三號爐	3600.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	9351300.00
售 電 量	(度/月)	7062790.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	673.00	四號爐	
二號爐	21.00	五號爐	
三號爐	716.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	47.00	11/22 20:00一號爐因爐床異常進行停爐檢修工作 11/24 19:00一號爐啟爐完成。
二號爐	699.00	11/1 21:00二號爐停爐幾修暨整建
三號爐	4.00	10/30 18:00進行過熱器管破管搶修 11/1 04:00三號爐啟爐完成
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,388.09 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 1,756.53 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	69.18	80.86	65.87		
SO _x	ppm	1.43	4.05	2.93		
CO	ppm	10.89	36.04	12.54		
HCL	ppm	4.19	1.04	17.21		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.16	1.34	1.32		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國109年12月20日編製

連絡電話：2680-8217