

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 2 月

一、1. 垃圾進廠量：

18027.31 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

7268.74 公噸／月

總進廠量：

25296.05 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：

25265.10 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	7959.90	四 號 爐	
二 號 爐	8451.90	五 號 爐	
三 號 爐	8853.30		

三、垃圾滲出水處理量：

286.48 公噸／月

四、月底待處理量：

5587.37 公噸／月

五、灰渣 (灰爐) 量：

3948.89 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	97.49
	反應生成物	270.72
底 渣		3580.68

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

368.21 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	13927400.00
售 電 量	(度／月)	11672870.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	672.00	四號爐	
二號爐	643.00	五號爐	
三號爐	672.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	29.00	二號爐於2月26日00:00停爐檢修爐床，並於2月27日05:00完成啟爐作業。
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,338.08 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量 2,799.10 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	57.47	55.37	59.42		
SO _x	ppm	3.46	1.95	2.00		
CO	ppm	5.18	4.37	4.70		
HCl	ppm	7.21	7.92	7.14		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.42	1.40	1.78		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國112年3月10日編製

連絡電話：2680-8217