

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 09 月

一、1. 垃圾進廠量： 19139.48 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4743.79 公噸／月
 總進廠量： 23883.27 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26555.30 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸／月)	爐 號	焚化量(公噸／月)
一 號 爐	8499.20	四 號 爐	
二 號 爐	9240.00	五 號 爐	
三 號 爐	8816.10		

三、垃圾滲出水處理量： 314.82 公噸／月

四、月底待處理量： 3935.86 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 3508.98 公噸／月

名 稱		數 量(公噸／月)
飛 灰	飛 灰	95.95
	反應生成物	362.04
底 渣		3050.99

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 457.99 公噸／月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤／月)	爐 號	噴注量(公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14028600.00
售 電 量	(度／月)	11329280.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	705.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	691.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	15.00	一號爐於9月10日02:10強制送風機故障停爐檢修，並於當日17:12完成起爐作業。
二號爐	0.00	
三號爐	29.00	三號爐於9月15日18:00起，停爐檢修進料機，並於9月16日23:00完成起爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,333.13 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,715.89 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	46.78	53.20	50.97		
SO _x	ppm	0.17	0.20	0.99		
CO	ppm	4.52	3.75	4.74		
HCL	ppm	11.28	11.91	11.90		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.46	1.46	1.41		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年10月7日編製

連絡電話：2680-8217