

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 114 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量：20993.67 公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：5783.32 公噸／月
總進廠量：26776.99 公噸／月
備註：1. 有無事業廢棄物進廠？有。
2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？無。

二、垃圾焚化處理量：		28025.10 公噸／月	
爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9127.40	四 號 爐	
二 號 爐	9638.70	五 號 爐	
三 號 爐	9259.00		

三、垃圾滲出水處理量：163.68 公噸／月

四、月底待處理量：3151.90 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：		3961.36 公噸／月	
名 稱	飛 灰	數 量（公噸／月）	
	反應生成物	72.38	
底 渣		311.94	
		3577.04	

六、飛灰、反應灰送至固化場量：384.32 公噸／月

七、活性碳使用量：		0.00 公斤／月	
爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	15096600.00
售 電 量	（度／月）	12378470.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：2,320.77 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量：2,843.78 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	54.08	49.90	54.15		
SO _x	ppm	2.70	1.04	1.68		
CO	ppm	13.22	13.06	12.42		
HCL	ppm	8.43	4.29	9.54		
Dust	mg/Nm ³	—	—	—		
不透光率	%	1.22	0.95	1.39		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國114年11月4日編製

連絡電話：2680-8217