樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 09 月

一、1.垃圾進廠量： 21456.81 公噸／月

2.一般事業廢棄物進廠量： 6313.89 公噸／月

總進廠量: 27770.70 公噸／月

備註： 1.有無事業廢棄物進廠？ 有 。

2.進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無 。

二、垃圾焚化處理量： 28333.50 公噸／月

爐號	焚化量（公噸／月）	爐號	焚化量（公噸／月）
一號爐	9283.80	四號爐	
二號爐	9789.60	五號爐	
三號爐	9260.10		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 5591.44 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量： 3846.90 公噸／月

名稱		數量（公噸／月）
飛灰	飛灰	98.37
	反應生成物	279.63
底渣		3468.90

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 378.00 公噸／月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤／月

爐號	噴注量（公斤/月）	爐號	噴注量（公斤/月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項目	單位	數值
發電量	（度／月）	14505700.00
售電量	（度／月）	11886390.00

填表說明：1.本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2.期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐號	操作時數	爐號	操作時數
一號爐	720.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	720.00		

十、停爐時數(小時)

爐號	停爐時數	停爐原因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,248.20 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,840.83 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項目	單位	排放值				
		一號爐	二號爐	三號爐	四號爐	五號爐
NO_X	ppm	55.36	53.68	55.27		
SO_X	ppm	2.28	1.37	2.47		
CO	ppm	12.51	12.52	11.73		
HCL	ppm	9.08	4.26	8.92		
Dust	mg/Nm^3	-	-	-		
不透光率	%	1.15	0.94	1.25		

備註：1.有無異常排放？ 無 。

2.有無採取相對處理措施？ 無 。

3.採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮 民國115年10月6日編製

連絡電話：2680-8217