

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.24	3.94	51.93	1.22	18.38	11.66	1.07	80220.00
2	8.01	3.87	54.78	1.36	17.97	11.54	1.09	81939.00
3	9.54	3.49	53.91	0.85	19.03	11.19	1.09	84340.00
4	10.18	3.40	49.13	0.82	18.72	10.82	1.09	87316.00
5	8.87	4.05	49.66	1.20	16.96	11.32	1.06	84938.00
6	10.29	3.23	52.53	1.16	17.20	11.20	1.04	86068.00
7	9.26	2.68	52.14	0.63	17.68	11.13	1.07	86603.00
8	10.20	3.38	52.50	1.15	17.52	11.28	1.09	85201.00
9	10.17	3.82	50.63	1.49	16.80	11.45	1.08	84317.00
10	10.44	3.02	53.30	1.22	17.20	10.86	1.08	88765.00
11	7.32	2.72	55.11	1.06	16.50	11.67	1.06	82043.00
12	8.28	3.59	48.17	0.78	17.65	11.17	1.07	85146.00
13	7.01	3.07	52.13	1.36	17.62	11.21	1.07	84416.00
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	9.64	3.84	53.70	1.33	14.09	11.43	0.93	88166.00
19	10.07	3.37	54.00	1.52	15.23	11.11	0.97	87896.00
20	8.65	3.78	54.53	1.95	14.74	11.76	1.04	82455.00
21	8.79	3.17	55.32	1.82	13.97	12.36	1.08	78242.00
22	8.21	3.32	50.41	2.22	13.99	12.35	1.07	77691.00
23	7.79	2.61	49.87	1.88	14.58	12.00	1.06	80436.00
24	5.87	2.83	54.01	1.70	14.96	12.06	1.06	79577.00
25	5.94	2.77	53.82	1.49	15.67	11.87	1.05	80333.00
26	7.57	2.70	53.03	1.80	14.76	12.02	1.04	80337.00
27	7.55	3.39	48.14	2.17	13.54	12.45	1.06	77688.00
28	8.19	3.94	49.88	2.05	14.08	12.36	1.06	77809.00
29	9.37	2.57	48.91	2.08	13.96	12.23	1.06	79160.00
30	9.32	2.44	48.10	1.69	13.79	12.28	1.10	78573.00
平 均 值	8.61	3.27	51.91	1.46	16.02	11.65	1.06	82679.81
最 大 值	10.44	4.05	55.32	2.22	19.03	12.45	1.10	88765.00
最 小 值	5.87	2.44	48.10	0.63	13.54	10.82	0.93	77688.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.84	2.37	55.50	2.24	16.32	11.03	0.91	81837.00
2	5.98	2.89	52.94	2.04	16.40	11.36	0.91	81212.00
3	**	**	**	**	**	**	**	**
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	9.04	4.50	55.42	1.99	12.40	12.66	1.39	77437.00
20	8.04	5.02	57.10	1.99	13.32	12.25	1.10	80127.00
21	8.09	5.60	50.08	1.66	13.73	11.79	0.99	85810.00
22	8.77	5.04	50.41	1.80	15.41	11.16	0.93	86940.00
23	7.48	4.50	47.33	2.14	14.19	11.32	0.92	84748.00
24	6.49	2.77	54.65	2.24	14.75	11.44	0.88	82858.00
25	4.84	3.68	51.29	2.26	14.22	11.63	0.84	79728.00
26	4.68	3.22	54.70	2.13	13.88	11.66	0.82	79669.00
27	8.48	3.45	50.97	2.25	12.76	11.90	0.84	77482.00
28	7.41	3.85	49.51	1.97	14.08	11.40	0.85	79347.00
29	8.33	3.65	48.83	2.26	13.70	11.09	0.84	82512.00
30	9.17	3.76	50.07	1.91	13.52	11.04	0.86	82270.00
平 均 值	7.47	3.88	52.06	2.06	14.19	11.55	0.93	81569.79
最 大 值	9.17	5.60	57.10	2.26	16.40	12.66	1.39	86940.00
最 小 值	4.68	2.37	47.33	1.66	12.40	11.03	0.82	77437.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	5.26	5.00	53.57	1.77	15.71	11.16	1.75	76879.00
2	5.79	4.27	57.13	0.94	16.24	11.27	1.76	78783.00
3	7.49	3.78	52.06	0.88	17.30	10.66	1.77	81876.00
4	3.32	3.40	47.61	0.47	16.74	10.64	1.74	83012.00
5	3.49	3.52	48.61	0.96	14.93	11.10	1.71	80314.00
6	3.86	3.56	52.32	1.16	14.80	10.99	1.70	81455.00
7	6.51	3.55	51.96	1.01	15.63	10.76	1.71	82455.00
8	7.22	3.38	51.99	1.39	15.02	11.02	1.69	80491.00
9	7.40	3.53	49.93	1.16	15.52	11.07	1.68	81145.00
10	6.51	3.63	48.61	0.49	16.63	10.48	1.69	79820.00
11	7.53	3.91	47.84	0.37	17.69	10.31	1.70	82665.00
12	8.16	3.30	51.31	0.75	16.57	10.76	1.71	81633.00
13	7.22	3.26	54.87	0.98	16.14	10.85	1.72	79728.00
14	7.08	3.47	52.74	1.83	14.71	10.83	1.72	79453.00
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	**	**	**	**	**	**	**	**
25	**	**	**	**	**	**	**	**
26	**	**	**	**	**	**	**	**
27	8.23	4.62	52.07	2.50	11.53	12.09	1.59	74796.00
28	7.21	3.62	53.81	2.04	13.31	11.66	1.63	72684.00
29	9.04	3.27	53.06	2.12	12.87	11.86	1.65	73024.00
30	8.92	3.35	48.87	1.67	13.67	11.31	1.64	71720.00
平 均 值	6.68	3.69	51.58	1.25	15.28	11.05	1.70	78996.28
最 大 值	9.04	5.00	57.13	2.50	17.69	12.09	1.77	83012.00
最 小 值	3.32	3.26	47.61	0.37	11.53	10.31	1.59	71720.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。