

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 113 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量：	21893.98	公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：	6739.38	公噸／月
總進廠量：	28633.36	公噸／月
備註：	1. 有無事業廢棄物進廠？	有
	2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？	無

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

二、垃圾焚化處理量：	29064.00	公噸／月
爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號
一 號 爐	9590.90	四 號 爐
二 號 爐	9924.20	五 號 爐
三 號 爐	9548.90	

三、垃圾滲出水處理量： 575.76 公噸／月

四、月底待處理量： 6375.07 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量：	3789.47	公噸／月
名 稱	數 量 (公噸／月)	
飛 灰	飛 灰	56.79
	反應生成物	262.61
底 渣		3470.07

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 319.40 公噸／月

七、活性碳使用量：	0.00	公斤／月
爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號
一號爐	0.00	四號爐
二號爐	0.00	五號爐
三號爐	0.00	

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14976700.00
售 電 量	(度／月)	12136600.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,270.59 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量： 2,859.66 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	50.56	50.66	53.47		
SO _x	ppm	1.69	1.95	1.35		
CO	ppm	3.97	3.19	3.27		
HCl	ppm	5.62	7.22	6.39		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	0.99	0.95	1.22		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年9月4日編製

連絡電話：2680-8217