

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量：23250.2 公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：6334.72 公噸／月
總進廠量：29584.92 公噸／月

備註：1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：27890.60 公噸／月

爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9291.00	四 號 爐	
二 號 爐	9565.40	五 號 爐	
三 號 爐	9034.20		

三、垃圾滲出水處理量：0.00 公噸／月

四、月底待處理量：6154.24 公噸／月

五、灰渣（灰爐）量：3349.61 公噸／月

名 稱		數 量（公噸／月）
飛 灰	飛 灰	106.66
	反應生成物	337.29
底 渣		2905.66

六、飛灰、反應灰送至固化場量：443.95 公噸／月

七、活性碳使用量：0.00 公斤／月

爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	14668200.00
售 電 量	（度／月）	11945900.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	734.00	四號爐	
二號爐	729.00	五號爐	
三號爐	731.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	10.00	8月2日一號爐於06:00因台電饋線(大湊-宏鶯)事故導致停爐，16:00完成啟爐作業併入系統。
二號爐	15.00	8月2日二號爐於06:00因台電饋線(大湊-宏鶯)事故導致停爐，21:00完成啟爐作業併入系統。
三號爐	13.00	8月2日三號爐於06:00因台電饋線(大湊-宏鶯)事故導致停爐，19:00完成啟爐作業併入系統。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,320.12 仟卡/公斤
日平均蒸氣產量 2,799.48 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	54.45	53.86	52.70		
SO _x	ppm	2.32	1.61	2.17		
CO	ppm	12.47	12.87	11.85		
HCL	ppm	8.80	6.01	5.49		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.19	0.94	1.30		

備註：1. 有無異常排放？ 無。
2. 有無採取相對處理措施？ 無。
3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國115年9月1日編製

連絡電話：2680-8217