

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)				7.採樣日期：2025年10月02日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第035號)				8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P001)							
採樣時 污染源 操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制設施 操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A001 旋風分離器	廢氣入口溫度	251.3 °C	190~286 °C	*	*						
	A002 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	210.1 °C	150~240 °C	*	*						
	A003 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	220.5 °C	140~230 °C	1667.98 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
A020 選擇無硝基還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	990.0 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣性質	1 排氣含水率%：15.21/14.51		2 排氣溫度°C：183.50/186.96		3 排氣速度m/s：14.78/15.33							
	排氣含水率平均值%：14.86		排氣溫度平均值°C：185.23		排氣速度平均值m/s：15.06							
4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1643.96/1691.99、乾基實測值1393.91/1446.48 濕基實測值平均值1667.98 乾基實測值平均值1420.20												
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率(%)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	粒狀污染物(P1) NIEA A101.77C	8.0	11.8	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1446.48/1330.76	0.09	*	80/4.05 (mg/Nm ³)
						<1.00	<1.09	mg/Nm ³ (L4)				
						*	*	ppm(L2)				
	氟化物(P6) NIEA A409.71A	8.0	11.9	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1420.20/1292.38	0.03	*	*
						<0.35	<0.38	mg/Nm ³ (L4)				
						*	*	ppm(L2)				
	氯化氫(P7) NIEA A412.73A	8.0	11.9	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1420.20/1292.38	0.37	*	60/20 (ppm)
						<2.66	<2.92	ppm(L2)				
2.26E-02						2.26E-02	g/s(MA)					
氯氣(PA) NIEA A408.73B	8.0	11.9	0.0	11.0	*	*	mg/Nm ³ (L4)	1420.20/1292.38	0.08	*	40.45/* (g/s)	
					1.26	1.38	ppm(L2)					
以下空白												
備註	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL值：粒狀污染物：ND<1.00 mg/Nm ³ ，氟化物：ND<1.64 µg F ⁻ ，氯化氫：ND<3.00 µg Cl ⁻ ，氯氣：ND<0.0002 mL											
	二、粒狀污染物、氟化物、氯化氫及氯氣依樹林垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同											
	三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算											
上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章												
										頁次	2	

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠			5.管制編號：F0703948								
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號			6.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐								
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：5)			7.採樣日期：2025年10月02日								
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部環檢證字第035號)			8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P001)								
採樣時污染源操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁											
防制設施操作情形	A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量)			混燒比例 A：B = *：								
	空氣污染防制設施名稱			主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)					
	名稱			當日	許可用量	當日	許可用量					
	A001 旋風分離器			廢氣入口溫度	251.3 °C	190~286 °C	*	*				
	A002 半乾式洗滌塔			廢氣出口溫度	210.1 °C	150~240 °C	*	*				
	A003 脈動式袋式集塵器			廢氣入口溫度	220.5 °C	140~230 °C	1667.98 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min				
廢氣性質	A020 選擇無錫錫還原(SNCR)設備			操作溫度(C01)	990.0 °C	850~1050 °C	*	*				
	備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁											
	1 排氣含水率%：15.21/14.51			2 排氣溫度°C：183.50/186.96			3 排氣速度m/s：14.78/15.33					
	排氣含水率平均值%：14.86			排氣溫度平均值°C：185.23			排氣速度平均值m/s：15.06					
檢測結果	4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1643.96/1691.99、乾基實測值1393.91/1446.48											
	濕基實測值平均值1667.98			乾基實測值平均值1420.20								
	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	二氧化硫(P2) NIEA A413.76C	8.0	12.29 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1420.20 /1236.99	0.23 備註四	*	150/15 (ppm)
	氮氧化物(P4) NIEA A411.75C	8.0	12.29 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1420.20 /1236.99	8.35	*	220/75 (ppm)
一氧化碳(P5) NIEA A704.06C	8.0	12.29 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1420.20 /1236.99	1.44	*	150/20 (ppm)	
氧氣(PZ) NIEA A432.74C	*	*	*	*	12.29	*	%(L1)	*	*	*	*	
以下空白												
備註	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物											
	MDL值：二氧化硫：ND<0.96 ppm，氮氧化物：ND<0.26 ppm，一氧化碳：ND<0.119 ppm，氧氣：ND<0.05 %											
	二、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳之含氧率測定，依照空氣污染防制費收費辦法第十條規定：自動方式連續測定含氧率，以連續檢測之含氧率平均值計算。											
	三、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳依樹林垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同 四、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											
頁次											2-1	

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠			2.管制編號：F0703948								
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號			3.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐								
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)			4.採樣日期：2025年10月02日								
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)			5.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P001)								
採樣時 污染源 操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制設施 操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)						
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A001 旋風分離器	廢氣入口溫度	251.3 °C	190~286 °C	*	*						
	A002 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	210.1 °C	150~240 °C	*	*						
A003 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	220.5 °C	140~230 °C	1667.98 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min							
A020 選擇無錫螺還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	990.0 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣性質	1 排氣含水率%：15.21/14.51		2 排氣溫度°C：183.50/186.96		3 排氣速度m/s：14.78/15.33							
	排氣含水率平均值%：14.86		排氣溫度平均值°C：185.23		排氣速度平均值m/s：15.06							
4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1643.96/1691.99、乾基實測值1393.91/1446.48 濕基實測值平均值1667.98 乾基實測值平均值1420.20												
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	氟化氫(P6) NIEA A409.71A	8.0	11.9	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1420.20 /1292.38	0.03 備註三	*	*2.04 (ppm)
	不透光率(P0) -----	*	*	*	*	1.22	*	%(L1)	*	*	*	*
	以下空白											
備註	一、氟化氫濃度為氟化物濃度換算，公式如下： 氟化氫濃度(mg/Nm ³)=氟化物濃度(mgF ⁻ /Nm ³)×20÷19 氟化氫濃度(ppm)=氟化氫濃度(mg/Nm ³)×22.41÷20											
	二、不透光率監測數據由樹林垃圾焚化廠提供											
	三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算											
上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章												
										頁次		2-2

實驗室主任葉峻榕

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)				7.採樣日期：2025年10月03日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(PI)(環境部環境檢驗字第035號)				8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P002)							
採樣時 污染源 操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.6 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制 設施 操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A004 旋風分離器	廢氣入口溫度	258.5 °C	190~286 °C	*	*						
	A005 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	217.8 °C	150~240 °C	*	*						
	A006 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	210.9 °C	140~230 °C	1665.62 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
A021 選擇無錳煤還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	930.0 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣 性質	1 排氣含水率%：15.54/17.47		2 排氣溫度°C：190.14/191.38		3 排氣速度m/s：15.09/15.23							
	排氣含水率平均值%：16.51		排氣溫度平均值°C：190.76		排氣速度平均值m/s：15.16							
4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1660.14/1671.09、乾基實測值1402.15/1379.15 濕基實測值平均值1665.62 乾基實測值平均值1390.65												
檢測 結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率(%)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	粒狀污染物(P1) NIEA A101.77C	8.2	11.6	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1379.15/1296.40	0.08	*	80/4.05 (mg/Nm ³)
						<1.00	<1.06	mg/Nm ³ (L4)				
	氟化物(P6) NIEA A409.71A	8.1	11.7	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1390.65/1293.30	0.03	*	*
						<0.34	<0.37	mg/Nm ³ (L4)				
	氯化氫(P7) NIEA A412.73A	8.1	11.7	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1390.65/1293.30	0.37	*	60/20 (ppm)
						<2.72	<2.92	ppm(L2)				
	氨氣(PA) NIEA A408.73B	8.1	11.7	0.0	11.0	1.94E-02	1.93E-02	g/s(MA)	1390.65/1293.30	0.07	*	40.45/* (g/s)
						*	*	mg/Nm ³ (L4)				
以下空白					1.10	1.18	ppm(L2)					
一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL值：粒狀污染物：ND<1.00 mg/Nm ³ ，氟化物：ND<1.64 µg F ⁻ ，氯化氫：ND<3.00 µg Cl ⁻ ，氨氣：ND<0.0002 mL 二、粒狀污染物、氟化物、氯化氫及氨氣依樹林垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同 三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算												
備註 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章												
頁次 2												

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：B)				7.採樣日期：2025年10月03日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第035號)				8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P002)							
採樣時 污染源 操作 情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.6 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制設 施操作 情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A004 旋風分離器		廢氣入口溫度	258.5 °C	190~286 °C	*	*					
	A005 半乾式洗滌塔		廢氣出口溫度	217.8 °C	150~240 °C	*	*					
	A006 脈動式袋式集塵器		廢氣入口溫度	210.9 °C	140~230 °C	1665.62 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min					
A021 選擇性氮氧化物還原(SNCR)設備		操作溫度(C01)	930.0 °C	850~1050 °C	*	*						
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣 性質	1 排氣含水率%：15.54/17.47		2 排氣溫度°C：190.14/191.38		3 排氣速度m/s：15.09/15.23							
	排氣含水率平均值%：16.51		排氣溫度平均值°C：190.76		排氣速度平均值m/s：15.16							
4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1660.14/1671.09、乾基實測值1402.15/1379.15 濕基實測值平均值1665.62 乾基實測值平均值1390.65												
檢測 結果	空氣污染 物名稱及 採樣/檢 測方法	排氣組成			O ₂ 參考 基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度 單位 (代碼)	排氣量乾 基實測值 /校正 (Nm ³ /min)	污染 物排 放量 (kg/hr)	削 減 率	排放標準 法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值					
	二氧化硫(P2) NIEA A413.76C	8.1	11.66 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1390.65 /1298.87	0.23 備註四	*	150/15 (ppm)
	氮氧化物(P4) NIEA A411.75C	8.1	11.66 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1390.65 /1298.87	8.39	*	220/75 (ppm)
	一氧化碳(P5) NIEA A704.06C	8.1	11.66 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1390.65 /1298.87	0.96	*	150/20 (ppm)
	氧氣(PZ) NIEA A432.74C	*	*	*	*	11.66	*	%(L1)	*	*	*	*
	以下空白											
備註	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL值：二氧化硫：ND<0.96 ppm，氮氧化物：ND<0.26 ppm，一氧化碳：ND<1.19 ppm，氧氣：ND<0.05 %											
	二、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳之含氧率測定，依照空氣污染防制費收費辦法第十條規定：自動方式連續測定含氧率， 以連續檢測之含氧率平均值計算。											
	三、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳依樹林垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同											
	四、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											
頁次2-1												

實驗室主任葉峻榕



一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)				7.採樣日期：2025年10月03日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司				8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P002)							
採樣時 污染源 操作 情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.6 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁											
防制設 施操 作情 形	A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：											
	空氣污染防制設施名稱	主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)						
		名稱	當日	許可用量	當日	許可用量						
		A004 旋風分離器	廢氣入口溫度	258.5 °C	190~286 °C	*	*					
		A005 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	217.8 °C	150~240 °C	*	*					
	A006 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	210.9 °C	140~230 °C	1665.62 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
A021 選擇無綳媒還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	930.0 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣 性質	1 排氣含水率%：15.54/17.47 排氣含水率平均值%：16.51		2 排氣溫度°C：190.14/191.38 排氣溫度平均值°C：190.76		3 排氣速度m/s：15.09/15.23 排氣速度平均值m/s：15.16							
	4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1660.14/1671.09、乾基實測值1402.15/1379.15 濕基實測值平均值1665.62 乾基實測值平均值1390.65											
檢測 結果	空氣污染 名稱及採 樣/檢測 方法	排氣組成			O ₂ 參考 基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度 單位 (代碼)	排氣量乾 基實測值 /校正值 (Nm ³ /min)	污 染 物 排 放 量 (kg/hr)	削 減 率	排 放 標 準 法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值					
	氟化氫(P6) NIEA A409.71A	8.1	11.7	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1390.65 /1293.30	0.03 備註三	*	*/2.04 (ppm)
	不透光率(P0) -----	*	*	*	*	0.92	*	%(L1)	*	*	*	*
	以下空白											
	備註	一、氟化氫濃度為氟化物濃度換算，公式如下： 氟化氫濃度(mg/Nm ³)=氟化物濃度(mgF ⁻ /Nm ³)×20÷19 氟化氫濃度(ppm)=氟化氫濃度(mg/Nm ³)×22.41÷20										
二、不透光率監測數據由樹林垃圾焚化廠提供 三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章												
頁次 2-2												

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠			5.管制編號：F0703948								
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號			6.檢測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐								
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)			7.採樣日期：2025年10月07日								
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第035號)			8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P003)								
採樣時污染源操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制設施操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A007 旋風分離器	廢氣入口溫度	254.1 °C	190~286 °C	*	*						
	A008 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	224.4 °C	150~240 °C	*	*						
	A009 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	212.7 °C	140~230 °C	1560.12 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
A022 選擇無觸媒還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	958 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣性質	1 排氣含水率%：18.11/17.12 排氣含水率平均值%：17.62			2 排氣溫度°C：194.70/195.00 排氣溫度平均值°C：194.85			3 排氣速度m/s：14.27/14.50 排氣速度平均值m/s：14.39					
	4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1548.17/1572.07、乾基實測值1267.80/1302.93 濕基實測值平均值1560.12 乾基實測值平均值1285.37											
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率(%)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	粒狀污染(P1) NIEA A101.77C	8.6	10.9	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1302.93/1315.96	0.24	*	80/4.05 (mg/Nm ³)
						3.06	3.03	mg/Nm ³ (L4)				
						*	*	ppm(L2)				
	氟化物(P6) NIEA A409.71A	8.7	10.9	0.0	11.0	<0.35	<0.35	mg/Nm ³ (L4)	1285.37/1298.22	0.03	*	* (mg/Nm ³)
						*	*	ppm(L2)				
						*	*	g/s(MA)				
	氟化氫(P7) NIEA A412.73A	8.7	10.9	0.0	11.0	*	*	mg/Nm ³ (L4)	1285.37/1298.22	0.34	*	60/20 (ppm)
						<2.72	<2.69	ppm(L2)				
2.64E-02						2.63E-02	g/s(MA)					
氮氣(PA) NIEA A408.73B	8.7	10.9	0.0	11.0	*	*	mg/Nm ³ (L4)	1285.37/1298.22	0.09	*	40.45/* (g/s)	
					1.62	1.60	ppm(L2)					
以下空白												
備註	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL值：粒狀污染：ND<1.00 mg/Nm ³ ，氟化物：ND<1.64 µg F ⁻ ，氟化氫：ND<3.00 µg Cl ⁻ ，氮氣：ND<0.0002 mL											
	二、粒狀污染、氟化物、氟化氫及氮氣依樹林垃圾焚化廠要求，含氣校正值出具之有效位數與實測值位數相同											
	三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算											
	上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											

實驗室主任葉峻榕

頁次2

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)				7.採樣日期：2025年10月07日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第035號)				8.採樣位置：排入大氣前之煙道 (P003)							
採樣時污染源操作情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制設施操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)						
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A007 旋風分離器	廢氣入口溫度	254.1 °C	190~286 °C	*	*						
	A008 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	224.4 °C	150~240 °C	*	*						
	A009 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	212.7 °C	140~230 °C	1560.12 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
A022 選擇無錫絲還原(SNCR)設備	操作溫度(C01)	958 °C	850~1050 °C	*	*							
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣性質	1 排氣含水率%：18.11/17.12		2 排氣溫度°C：194.70/195.00		3 排氣速度m/s：14.27/14.50							
	排氣含水率平均值%：17.62		排氣溫度平均值°C：194.85		排氣速度平均值m/s：14.39							
4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1548.17/1572.07、乾基實測值1267.80/1302.93 濕基實測值平均值1560.12 乾基實測值平均值1285.37												
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	二氧化硫(P2) NIEA A413.76C	8.7	10.36 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1285.37/1367.63 備註四	0.21	*	150/15 (ppm)
						*	*	mg/Nm ³ (L4)				
						<0.96	<0.90	ppm(L2)				
	氮氧化物(P4) NIEA A411.75C	8.7	10.36 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1285.37/1367.63	5.62	*	220/75 (ppm)
						*	*	mg/Nm ³ (L4)				
						35.5	33.4	ppm(L2)				
	一氧化碳(P5) NIEA A704.06C	8.7	10.36 備註二	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1285.37/1367.63	1.32	*	150/20 (ppm)
						*	*	mg/Nm ³ (L4)				
13.7						12.9	ppm(L2)					
氧氣(PZ) NIEA A432.74C	*	*	*	*	10.36	*	%(L1)	*	*	*	*	
以下空白												
一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL值：二氧化硫：ND<0.96 ppm，氮氧化物：ND<0.26 ppm，一氧化碳：ND<0.1.19 ppm，氧氣：ND<0.05 % 二、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳之含氧率測定，依照空氣污染防制費收費辦法第十條規定：自動方式連續測定含氧率，以連續檢測之含氧率平均值計算。 三、二氧化硫、氮氧化物及一氧化碳依樹林垃圾焚化廠要求，含氧校正值出之有效位數與實測值位數相同 四、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章												
備註	實驗室主任葉峻榕											
頁次											2-1	

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠				5.管制編號：F0703948							
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號				6.受測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐							
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：S)				7.採樣日期：2025年10月07日							
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)				8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P003)							
採樣時 污染源 操作 情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁												
A. 燃料名稱：* (含硫量)，B. 燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：												
防制 設施 操作 情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A007 旋風分離器		廢氣入口溫度	254.1 °C	190~286 °C	*	*					
	A008 半乾式洗滌塔		廢氣出口溫度	224.4 °C	150~240 °C	*	*					
	A009 脈動式袋式集塵器		廢氣入口溫度	212.7 °C	140~230 °C	1560.12 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min					
A022 選擇無錫媒還原(SNCR)設備		操作溫度(C01)	958 °C	850~1050 °C	*	*						
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣 性質	1 排氣含水率%：18.11/17.12 排氣含水率平均值%：17.62			2 排氣溫度°C：194.70/195.00 排氣溫度平均值°C：194.85			3 排氣速度m/s：14.27/14.50 排氣速度平均值m/s：14.39					
	4 排氣量Nm ³ /min：濕基實測值1548.17/1572.07、乾基實測值1267.80/1302.93 濕基實測值平均值1560.12 乾基實測值平均值1285.37											
檢測 結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	削減率	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值					
	氟化氫(P6) NIEA A409.71A	8.7	10.9	0.0	11.0	*	*	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1285.37 /1298.22	0.03	*	* / 2.04 (ppm)
		不透光率(P0) -----	*	*	*	*	1.38	*	%(L1)	*	*	*
	以下空白											
備註	一、氟化氫濃度為氟化物濃度換算，公式如下： 氟化氫濃度(mg/Nm ³)=氟化物濃度(mgF ⁻ /Nm ³)×20÷19 氟化氫濃度(ppm)=氟化氫濃度(mg/Nm ³)×22.41÷20 二、不透光率監測數據由樹林垃圾焚化廠提供 三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											
	實驗室主任葉峻榕											

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948					
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號						6.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐					
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025年10月09日					
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(EO)環境部國環檢證字第035號						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P001)					
採樣時污染源操作狀況	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)					
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量			
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*			
	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁 A.燃料名稱：* (含硫量)，B.燃料名稱：* (含硫量) 混燒比例 A：B = *：											
防制設施操作狀況	空氣污染防治設施名稱		主要操作參數(註明單位)				處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A001 旋風分離器	廢氣入口溫度	254.6℃	190~286℃	*	*						
	A002 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	193.1℃	150~240℃	*	*						
	A003 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	215.6℃	140~230℃	1755.10 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min						
	A020 選擇無煙煤還原(SNCR)設備	操作溫度	974.0℃	850~1050℃	*	*						
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁												
廢氣性質	1.排氣含水率%：14.88/15.24/15.78 平均%：15.30						2.排氣溫度℃：187.6		3.排氣速度 m/s：15.88			
	4.排氣量 Nm ³ /min：濕基實測值 1755.10、乾基實測值 1500.43											
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法		排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
			CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總鉛(Q5)-平均值 NIEA A302.73C		8.2	10.4	0.0	11.0	<0.0020	<0.0019	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	1.79*10 ⁻⁴ 備註三	0.2/0.1(mg/Nm ³)
							*	*	g/s(MA)			
重金屬總鎘(QA)-平均值 NIEA A302.73C		8.2	10.4	0.0	11.0	<0.00050	<0.00047	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	4.50*10 ⁻⁵ 備註三	0.02/0.01(mg/Nm ³)	
						*	*	g/s(MA)				
備註	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物MDL值：鉛：ND<2.21 µg，鎘：ND<0.566 µg											
	二、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$											
	三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠							5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段 212 號							6.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)							7.採樣日期：2025 年 10 月 09 日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第 035 號)							8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P001)				
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法		排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
			CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總汞(QB) -平均值 NIEA A302.73C		8.2	10.4	0.0	11.0	0.0025	0.0024	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	2.27*10 ⁻⁴	0.05/0.05(mg/Nm ³)
							*	*	g/s(MA)			
	重金屬總砷(SY) -平均值 NIEA A302.73C		8.2	10.4	0.0	11.0	0.0002	0.0002	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	1.93*10 ⁻⁵	0.1/0.09(mg/Nm ³)
							5.37*10 ⁻⁶	5.37*10 ⁻⁶	g/s(MA)			
	重金屬總鉻(TA) -平均值 NIEA A302.73C		8.2	10.4	0.0	11.0	0.0030	0.0028	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	2.66*10 ⁻⁴	0.05/0.18(mg/Nm ³)
							7.38*10 ⁻⁵	7.38*10 ⁻⁵	g/s(MA)			
	以下空白											
備註	一、依據本公司 2025 年 02 月 01 日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL 值：汞：ND< 0.359 µg，砷：ND< 0.0167 µg，鉻：ND< 2.25 µg											
	二、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3\text{)} \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$ 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號						6.受測污染源(編號)：(E001)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025年10月09日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P001)				
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總鋅(PZ)-平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.4	0.0	11.0	0.0302	0.0285	mg/Nm ³ (L4)	1490.94/1585.36	2.71*10 ⁻³	*0.64(mg/Nm ³)
						7.52*10 ⁻⁴	7.52*10 ⁻⁴	g/s(MA)			
	以下空白										
備註	一、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min}) \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$										
	上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章   實驗室主任 葉峻榕										
									頁次	2-2	

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號						6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025年10月13日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第035號)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P002)				
採樣時污染源操作狀況	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)				
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量		
	一般固體廢棄物	12.9 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*		
	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁										
防制設施操作狀況	A.燃料名稱：* (含硫量)，B.燃料名稱：* (含硫量)										
	混燒比例 A：B = *：										
	空氣污染防制設施名稱	主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)						
		名稱	當日	許可用量	當日	許可用量					
廢氣性質	A004 旋風分離器	廢氣入口溫度	257.2 °C	190~286 °C	*	*					
	A005 半乾式洗滌塔	廢氣出口溫度	235.6 °C	150~240 °C	*	*					
	A006 脈動式袋式集塵器	廢氣入口溫度	212.7 °C	140~230 °C	1757.58 Nm ³ /min	1500~1833.33 Nm ³ /min					
	A021 選擇無錳媒還原(SNCR)設備	操作溫度	950.0 °C	850~1050 °C	*	*					
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁											
備註	1.排氣含水率%：16.90/17.37/17.96 平均%：17.41			2.排氣溫度°C：191.4			3.排氣速度 m/s：16.00				
	4.排氣量 Nm ³ /min：濕基實測值 1757.58、乾基實測值 1484.45										
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總鉛(Q5)-平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	<0.0020	<0.0020	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	1.75*10 ⁻⁴ 備註三	0.2/0.1 (mg/Nm ³)
						*	*	g/s(MA)			
備註	重金屬總鎘(QA)-平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	<0.00052	<0.00052	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	4.48*10 ⁻⁵ 備註三	0.02/0.01 (mg/Nm ³)
						*	*	g/s(MA)			
	一、依據本公司2025年02月01日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物MDL值：鉛：ND<2.21 µg，鎘：ND<0.566 µg										
	二、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度 (mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值 (Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$										
三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章											

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段 212 號						6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025 年 10 月 13 日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第 035 號)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P002)				
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總汞(QB) -平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	0.0006	0.0006	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	4.88*10 ⁻⁵	0.05/0.05(mg/Nm ³)
						*	*	g/s(MA)			
	重金屬總砷(SY) -平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	4.35*10 ⁻⁵	4.34*10 ⁻⁵	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	3.72*10 ⁻⁶	0.1/0.09(mg/Nm ³)
						1.03*10 ⁻⁶	1.03*10 ⁻⁶	g/s(MA)			
	重金屬總鉻(TA) -平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	0.0023	0.0023	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	2.01*10 ⁻⁴	0.05/0.18(mg/Nm ³)
						5.59*10 ⁻⁵	5.59*10 ⁻⁵	g/s(MA)			
	以下空白										

一、依據本公司 2025 年 02 月 01 日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物

MDL 值：汞：ND<0.359 µg，砷：ND<0.0167 µg，鉻：ND<2.25 µg

二、污染物排放量平均值(kg/hr)

$$\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$$

上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章

實驗室主任 葉峻榕

葉峻榕

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段 212 號						6.受測污染源(編號)：(E002)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025 年 10 月 13 日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P002)				
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)	實測值		校正值					
	重金屬總鋅(PZ) -平均值 NIEA A302.73C	8.2	10.9	0.0	11.0	0.0202	0.0201	mg/Nm ³ (L4)	1436.13/1445.80	1.74*10 ⁻³	*/0.64(mg/Nm ³)
						4.83*10 ⁻⁴	4.83*10 ⁻⁴	g/s(MA)			
	以下空白										

備註

一、污染物排放量平均值(kg/hr)

$$\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min}) \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$$

上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章

實驗室主任 葉峻榕

頁次

2-2

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠					5.管制編號：F0703948					
	2.地址：新北市樹林區中山路三段 212 號					6.受測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐					
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)					7.採樣日期：2025 年 10 月 14 日					
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第 035 號)					8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P003)					
採樣時污染源操作狀況	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)				
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量		
	一般固體廢棄物	12.8 ton/hr	15.667 ton/hr	*	*	*	*	*	*		
	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁										
防制設施操作狀況	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)					
			名稱	當日	許可用量	當日		許可用量			
	A007 旋風分離器		廢氣入口溫度	249.1 °C	190~286 °C	*		*			
	A008 半乾式洗滌塔		廢氣出口溫度	233.9 °C	150~240 °C	*		*			
廢氣性質	A009 脈動式袋式集塵器		廢氣入口溫度	213.6 °C	140~230 °C	1557.97 Nm ³ /min		1500~1833.33 Nm ³ /min			
	A022 選擇無錳媒還原(SNCR)設備		操作溫度	977.0 °C	850~1050 °C	*		*			
	備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁										
	1.排氣含水率%： <u>18.50/17.58/17.22</u> 平均%： <u>17.77</u> 2.排氣溫度°C： <u>190.8</u> 3.排氣速度 m/s： <u>14.17</u>										
檢測結果	4.排氣量 Nm ³ /min：濕基實測值 <u>1557.97</u> 、乾基實測值 <u>1275.82</u>										
	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成		O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約	
	重金屬總鉛(Q5)-平均值 NIEA A302.73C	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)	11.0	實測值	校正值	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	1.79*10 ⁻⁴ 備註三	0.2/0.1 (mg/Nm ³)
		8.6	10.5	0.0		<0.0023	<0.0022	g/s(MA)			
重金屬總鎘(QA)-平均值 NIEA A302.73C	8.6	10.5	0.0	11.0	<0.00058	<0.00056	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	4.55*10 ⁻⁵ 備註三	0.02/0.01 (mg/Nm ³)	
	*	*	*		*	*	g/s(MA)				
備註	一、依據本公司 2025 年 02 月 01 日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL 值：鉛：ND<2.21 µg，鎘：ND<0.566 µg										
	二、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度 (mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值 (Nm}^3/\text{min}) \times 10^{-3} + 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$										
三、因測值為 ND 值，故排放量以 ND 值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤，實驗室主任簽章											


一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948				
	2.地址：新北市樹林區中山路三段 212 號						6.受測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐				
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025 年 10 月 14 日				
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環境部國環檢證字第 035 號)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P003)				
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)		實測值	校正值				
	重金屬總汞(QB) -平均值 NIEA A302.73C	8.6	10.5	0.0	11.0	0.0010	0.0010	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	8.08*10 ⁻⁵	0.05/0.05(mg/Nm ³)
						*	*	g/s(MA)			
	重金屬總砷(SY) -平均值 NIEA A302.73C	8.6	10.5	0.0	11.0	0.0001	0.0001	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	8.22*10 ⁻⁶	0.1/0.09(mg/Nm ³)
						2.28*10 ⁻⁶	2.28*10 ⁻⁶	g/s(MA)			
	重金屬總鉻(TA) -平均值 NIEA A302.73C	8.6	10.5	0.0	11.0	<0.0023	<0.0022	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	1.79*10 ⁻⁴ 備註三	0.05/0.18(mg/Nm ³)
						<4.98*10 ⁻⁵	<4.98*10 ⁻⁵	g/s(MA)			
	以下空白										
備註	一、依據本公司 2025 年 02 月 01 日網路申報至國家環境研究院核備之空氣污染物 MDL 值：汞：ND<0.359 µg，砷：ND<0.0167 µg，鉻：ND<2.25 µg										
	二、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$										
	三、因測值為 ND 值，故排放量以 ND 值作為推估計算 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章										

實驗室主任 葉峻榕

頁次 2-1

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所：樹林垃圾焚化廠						5.管制編號：F0703948					
	2.地址：新北市樹林區中山路三段212號						6.受測污染源(編號)：(E003)固定床式焚化爐					
	3.檢測用途：固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：3)						7.採樣日期：2025年10月14日					
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(HI)						8.採樣位置：排入大氣前之煙道(P003)					
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準(%)	空氣污染物濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值(Nm ³ /min)	污染物排放量(kg/hr)	排放標準法規/合約	
	CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO(%)	實測值		校正值						
	重金屬總鋅(PZ) -平均值 NIEA A302.73C	8.6	10.5	0.0	11.0	0.0217	0.0208	mg/Nm ³ (L4)	1299.72/1364.60	1.69*10 ⁻³	*/0.64 (mg/Nm ³)	
						4.70*10 ⁻⁴	4.70*10 ⁻⁴	g/s(MA)				
	以下空白											
備註	一、污染物排放量平均值(kg/hr) $\frac{\sum_{i=1}^n [\text{樣品 } i \text{ 實測值濃度(mg/Nm}^3) \times \text{樣品 } i \text{ 排氣量乾基測值(Nm}^3/\text{min)} \times 10^{-3} \div 60]}{n} \times 10^{-3} \times 3600$ 上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章 											
									實驗室主任 		頁次	2-2