

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 08 月

一、1. 垃圾進廠量： 20992.22 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5861.22 公噸/月
 總進廠量： 26853.44 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26361.00 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	9184.30	四 號 爐	
二 號 爐	8830.10	五 號 爐	
三 號 爐	8346.60		

三、垃圾滲出水處理量： 313.72 公噸/月

四、月底待處理量： 6607.89 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3776.00 公噸/月

名 稱		數 量 (公噸/月)
飛 灰	飛 灰	95.56
	反應生成物	350.74
底 渣		3329.70

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 446.30 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14433500.00
售 電 量	(度/月)	11696290.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	735.00	四號爐	
二號爐	700.00	五號爐	
三號爐	690.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	9.00	一號爐於8月14日07:15汽機跳脫執行停爐作業，並於當日16:00完成啟爐作業。
二號爐	44.00	(1)二號爐於8月14日07:15汽機跳脫執行停爐作業，並於當日16:00完成啟爐作業。 (2)二號爐於8月16日19:00起，停爐檢修爐管，並於8月18日06:00完成啟爐作業。
三號爐	54.00	三號爐於8月14日07:15汽機跳脫執行停爐作業後，於當日21:00檢修爐管，並於8月16日13:00完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,395.66 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 2,621.63 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	49.99	56.62	52.94		
SO _x	ppm	0.48	0.37	2.35		
CO	ppm	4.77	4.14	5.73		
HCL	ppm	12.92	12.62	12.05		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.65	1.51	1.62		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年9月8日編製

連絡電話：2680-8217

2. 期間終了十五日內填報。