

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 06 月

一、1. 垃圾進廠量： 19307.88 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5594.64 公噸/月
 總進廠量： 24902.52 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 25930.30 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8076.20	四 號 爐	
二 號 爐	9009.00	五 號 爐	
三 號 爐	8845.10		

三、垃圾滲出水處理量： 71.32 公噸/月

四、月底待處理量： 3698.61 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3017.88 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	122.76
	反應生成物	477.32
底 渣		2417.80

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 600.08 公噸/月

七、活性碳使用量： 3419.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3419.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	11287100.00
售 電 量	(度/月)	8397240.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	679.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	705.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	41.00	一號爐於6/7 17:00停爐檢修一通水牆管，並於6/9 10:00完成啟爐，正常運轉。
二號爐	0.00	
三號爐	15.00	三號爐於6/12 08:00停爐更換爐床油壓缸，並於23:00啟爐完成，正常運作。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,125.13 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,330.20 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	73.63	82.78	61.71		
SO _x	ppm	3.54	0.43	2.90		
CO	ppm	12.82	10.94	10.85		
HCL	ppm	8.37	7.68	9.32		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.58	1.39	1.46		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年7月1日編製

連絡電話：2680-8217