

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年5月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	**	**	**	**	**	**	**	**
2	**	**	**	**	**	**	**	**
3	**	**	**	**	**	**	**	**
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	9.66	8.79	55.22	8.09	13.52	12.95	1.58	74426.00
16	8.50	6.65	52.84	6.15	14.07	12.71	1.54	69302.00
17	9.35	5.67	50.20	6.21	14.11	12.47	1.40	67048.00
18	7.73	4.60	55.19	5.47	14.98	12.42	1.36	66924.00
19	6.85	4.20	57.02	5.52	14.84	12.55	1.28	65530.00
20	7.86	4.11	54.76	4.98	15.23	12.41	1.31	66910.00
21	8.14	3.48	52.37	4.72	15.54	12.20	1.33	66666.00
22	6.60	3.21	49.81	4.73	15.73	11.66	1.29	64564.00
23	7.07	2.93	51.16	3.44	17.11	10.93	1.29	68097.00
24	5.87	3.86	52.12	3.43	16.93	11.31	1.30	67850.00
25	5.69	3.66	53.48	3.73	16.33	11.38	1.30	66682.00
26	7.92	3.23	55.18	3.87	16.50	11.37	1.32	68422.00
27	7.28	2.88	54.05	3.71	16.72	11.19	1.32	68084.00
28	7.20	3.49	53.09	3.56	17.31	11.20	1.34	69028.00
29	6.68	3.71	55.78	4.47	16.34	11.23	1.35	69165.00
30	6.80	3.03	57.74	4.82	17.21	10.78	1.35	70422.00
31	7.34	6.80	55.95	4.56	16.73	11.00	1.38	70447.00
平均值	7.44	4.37	53.88	4.79	15.84	11.75	1.36	68209.82
最大值	9.66	8.79	57.74	8.09	17.31	12.95	1.58	74426.00
最小值	5.69	2.88	49.81	3.43	13.52	10.78	1.28	64564.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年5月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.41	3.44	50.87	2.08	17.61	9.86	1.41	85764.00
2	6.16	4.00	52.30	1.64	18.04	9.88	1.45	86031.00
3	7.59	4.30	48.52	1.61	18.75	9.46	1.44	86420.00
4	8.63	4.71	47.28	1.49	19.10	9.53	1.44	86672.00
5	7.87	5.00	46.50	1.14	19.63	9.38	1.41	86423.00
6	6.43	3.70	45.73	1.96	19.71	9.15	1.38	86517.00
7	6.41	3.95	41.68	2.08	19.84	9.17	1.37	87191.00
8	6.95	2.76	51.56	2.01	18.38	9.70	1.38	85975.00
9	6.49	4.01	47.15	1.86	18.77	9.58	1.43	88204.00
10	6.78	3.75	45.00	1.85	20.64	9.11	1.46	90498.00
11	5.08	3.63	45.07	1.81	19.76	9.40	1.42	87429.00
12	6.94	3.27	45.69	1.93	19.50	9.56	1.40	85823.00
13	8.14	2.32	52.36	1.82	19.25	9.84	1.42	87105.00
14	7.76	3.08	43.60	2.07	20.08	9.47	1.43	89053.00
15	5.61	3.60	44.22	2.17	19.25	9.43	1.43	86361.00
16	5.80	3.91	51.00	2.44	18.65	9.70	1.39	83666.00
17	9.87	3.49	49.39	2.87	18.88	9.42	1.38	83761.00
18	7.72	2.56	55.04	1.99	18.72	9.83	1.39	83399.00
19	6.37	2.64	54.91	2.51	18.69	9.95	1.42	83189.00
20	8.64	3.04	52.88	2.60	18.86	9.74	1.43	83072.00
21	8.51	3.65	52.38	2.70	18.92	9.59	1.44	83220.00
22	6.08	3.19	46.70	2.69	18.39	9.50	1.44	81643.00
23	7.77	3.02	49.36	2.37	18.29	9.66	1.45	82809.00
24	6.53	2.74	49.75	2.17	18.94	9.47	1.44	82403.00
25	4.18	2.61	49.31	2.05	18.40	9.45	1.44	80479.00
26	4.94	2.32	48.67	2.10	18.22	9.85	1.42	80030.00
27	6.75	2.91	48.22	2.31	17.74	9.73	1.39	81253.00
28	5.70	3.46	48.82	2.17	18.90	9.57	1.39	82845.00
29	5.74	4.52	48.91	2.31	17.92	9.56	1.37	82677.00
30	5.37	3.31	53.89	1.98	18.14	9.62	1.38	82348.00
31	6.28	3.62	52.24	2.19	18.05	9.39	1.39	80624.00
平均值	6.82	3.44	49.00	2.10	18.84	9.57	1.41	84609.16
最大值	9.87	5.00	55.04	2.87	20.64	9.95	1.46	90498.00
最小值	4.18	2.32	41.68	1.14	17.61	9.11	1.37	80030.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年5月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.92	4.31	59.32	2.89	16.10	10.62	1.41	85309.00
2	7.73	4.12	61.57	2.68	16.60	10.59	1.41	85093.00
3	7.61	3.96	59.58	2.85	16.49	10.53	1.42	84028.00
4	7.06	4.99	58.88	3.16	16.76	10.67	1.42	85514.00
5	6.80	5.02	53.16	3.03	17.64	10.25	1.39	84742.00
6	7.52	4.35	54.98	3.82	16.78	10.24	1.36	83553.00
7	7.14	3.40	55.48	3.34	16.85	10.38	1.37	84432.00
8	6.71	3.99	55.72	2.80	16.68	10.48	1.37	85499.00
9	5.92	4.17	58.08	2.47	16.00	10.75	1.38	84734.00
10	7.70	4.26	51.09	2.15	18.25	10.36	1.38	88411.00
11	5.91	3.06	51.48	2.16	17.13	10.43	1.37	84716.00
12	7.83	4.21	50.71	2.58	17.01	10.54	1.37	84603.00
13	7.63	2.77	53.54	2.31	16.96	10.62	1.38	83956.00
14	7.30	2.55	50.88	2.20	17.31	10.39	1.38	84535.00
15	5.53	2.41	56.59	2.25	17.11	10.59	1.39	84183.00
16	6.33	4.31	54.28	2.59	17.03	10.46	1.37	82667.00
17	8.68	5.12	51.36	3.27	16.48	10.26	1.38	81738.00
18	7.58	3.64	54.15	2.79	17.56	10.16	1.38	82883.00
19	7.46	4.08	57.20	2.88	17.35	10.38	1.34	82312.00
20	8.66	3.85	60.31	2.73	17.16	10.59	1.36	82852.00
21	10.50	4.92	54.19	2.96	17.77	10.15	1.37	83851.00
22	6.10	2.93	56.69	2.47	18.01	10.03	1.37	80764.00
23	6.52	1.97	52.48	2.47	16.74	10.76	1.40	80115.00
24	7.05	2.22	56.19	2.42	17.10	10.54	1.43	81423.00
25	7.36	2.85	57.71	2.61	17.34	10.43	1.43	82933.00
26	8.90	3.13	58.67	2.72	16.97	10.83	1.44	81711.00
27	8.57	4.50	60.00	3.37	16.19	11.07	1.40	80363.00
28	7.77	3.96	56.49	3.03	17.54	10.54	1.38	81082.00
29	7.38	4.37	57.81	4.16	16.19	10.58	1.38	80208.00
30	6.42	4.50	60.95	4.42	17.07	10.24	1.38	82216.00
31	7.57	5.01	57.13	3.88	16.88	10.12	1.38	83878.00
平均值	7.39	3.84	56.02	2.89	17.00	10.47	1.39	83364.65
最大值	10.50	5.12	61.57	4.42	18.25	11.07	1.44	88411.00
最小值	5.53	1.97	50.71	2.15	16.00	10.03	1.34	80115.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。