

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 107 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量： 18424.68 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 9050.61 公噸/月
 總進廠量： 27475.29 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27282.90 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8902.10	四 號 爐	
二 號 爐	9415.10	五 號 爐	
三 號 爐	8965.70		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 4574.86 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3323.84 公噸/月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	120.40
	反應生成物	484.83
底 渣		2718.61

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 605.23 公噸/月

七、活性炭使用量： 10560.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3431.00	四號爐	
二號爐	3601.00	五號爐	
三號爐	3528.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	12634800.00
售 電 量	(度/月)	9744170.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	679.00	四號爐	
二號爐	720.00	五號爐	
三號爐	686.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	41.00	一號爐於4月4日00:00因第二RUN爐條脫落進行停爐作業，並於4月5日17:00完成啟爐作業，共計停爐時間為41小時。
二號爐	0.00	
三號爐	34.00	三號爐4月13日20:00因一階過熱器管排積灰架橋進行熱機停爐作業，並於4月15日06:00完成啟爐作業，共計停爐時間為34小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,278.43 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,660.96 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	79.46	87.14	83.17		
SO _x	ppm	3.22	4.45	5.13		
CO	ppm	14.75	8.01	10.47		
HCL	ppm	18.66	16.14	16.53		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.97	1.44	2.13		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國107年4月25日編製

連絡電話：2680-8217