

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 115 年 03 月

一、1. 垃圾進廠量： 21910.45 公噸／月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5451.70 公噸／月  
 總進廠量： 27362.15 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27774.40 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	9156.00	四 號 爐	
二 號 爐	9507.20	五 號 爐	
三 號 爐	9111.20		

三、垃圾滲出水處理量： 432.85 公噸／月

四、月底待處理量： 6191.19 公噸／月

五、灰渣 (灰渣) 量： 4347.44 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	95.56
	反應生成物	397.20
底 渣		3854.68

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 492.76 公噸／月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	15089580.00
售 電 量	(度／月)	12561420.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,289.93 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量： 2,827.47 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	51.19	52.76	52.15		
SO <sub>x</sub>	ppm	2.32	1.52	2.61		
CO	ppm	12.64	11.44	11.94		
HCL	ppm	9.41	9.70	8.56		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.30	0.93	1.37		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國115年4月2日編製