

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年10月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.64	3.53	50.33	2.09	17.15	11.53	0.99	82126.00
2	8.49	3.38	51.47	1.40	17.64	11.48	1.00	82619.00
3	7.95	3.68	51.91	0.75	17.51	11.44	1.05	83183.00
4	6.27	8.31	54.77	0.84	18.06	11.80	1.04	80932.00
5	7.04	3.27	50.72	0.80	18.50	11.40	1.07	82145.00
6	8.35	7.16	54.34	0.69	18.45	11.59	1.08	80706.00
7	6.68	9.35	52.97	0.96	18.71	11.40	1.06	83348.00
8	7.91	5.29	51.65	0.81	17.95	11.56	1.07	82199.00
9	8.48	3.58	51.21	1.21	17.62	11.59	1.06	82397.00
10	6.43	4.50	53.97	0.78	17.57	11.59	1.08	81865.00
11	7.78	3.05	56.23	2.26	16.55	11.72	1.04	79861.00
12	8.40	3.49	50.21	1.95	16.91	11.70	1.07	81782.00
13	7.80	3.28	54.42	1.49	17.84	11.49	1.09	82118.00
14	6.45	3.72	53.31	1.98	17.86	11.20	1.07	84306.00
15	7.27	5.24	57.76	2.17	17.50	11.35	1.03	83337.00
16	8.80	4.68	53.51	2.21	17.74	11.56	1.01	81831.00
17	8.33	3.46	52.55	2.19	17.68	11.34	1.03	82994.00
18	8.75	3.86	55.69	1.74	18.21	11.05	1.02	82999.00
19	6.60	3.93	54.75	2.33	17.30	11.39	1.02	81253.00
20	8.72	3.73	54.96	1.97	17.66	11.33	1.05	82320.00
21	6.47	3.05	54.49	1.53	17.84	11.40	1.03	82281.00
22	8.37	2.77	51.63	1.88	17.45	11.36	1.02	81701.00
23	8.63	3.06	53.43	1.62	18.16	11.08	1.02	81882.00
24	8.05	3.54	54.09	1.44	18.11	11.20	1.05	82102.00
25	8.40	3.80	54.07	1.34	18.16	11.47	1.06	81994.00
26	7.64	3.85	55.07	1.58	17.74	11.67	1.06	80317.00
27	6.60	4.30	52.17	1.38	18.12	11.50	1.04	81573.00
28	7.42	2.83	52.51	1.18	17.51	11.52	1.06	81984.00
29	4.84	3.00	50.53	1.53	17.27	11.57	1.07	81892.00
30	8.21	3.00	53.14	1.72	18.01	11.40	1.05	82514.00
31	6.97	4.04	53.43	2.15	18.35	11.63	1.07	80964.00
平均 值	7.60	4.12	53.27	1.55	17.78	11.46	1.05	82049.19
最 大 值	8.80	9.35	57.76	2.33	18.71	11.80	1.09	84306.00
最 小 值	4.84	2.77	50.21	0.69	16.55	11.05	0.99	79861.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年10月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	6.59	5.37	51.99	1.57	18.38	10.77	0.87	83199.00
2	10.62	4.22	50.86	1.94	18.08	10.77	0.88	83275.00
3	10.64	3.01	47.30	1.98	17.66	11.03	0.87	83991.00
4	7.84	2.98	48.41	0.97	18.13	10.88	0.91	83750.00
5	6.59	2.56	47.70	1.24	18.98	10.75	0.93	82069.00
6	8.10	3.24	44.65	1.29	19.97	10.38	0.90	83668.00
7	8.80	2.81	47.95	1.08	18.96	10.59	0.89	83170.00
8	9.72	2.55	48.27	1.36	18.24	10.98	0.88	82592.00
9	7.63	3.04	51.51	1.50	17.60	11.14	0.88	82571.00
10	5.76	2.27	49.71	1.12	17.59	10.81	0.90	82817.00
11	4.61	2.72	53.82	1.97	16.77	11.18	0.89	81337.00
12	4.07	2.58	55.25	2.05	16.30	10.91	0.90	83166.00
13	5.36	3.24	50.06	1.90	18.03	10.51	0.90	84353.00
14	3.98	2.92	49.06	1.68	17.59	10.46	0.90	84958.00
15	5.86	3.60	50.45	2.31	17.03	10.63	0.90	84491.00
16	5.73	3.45	49.83	2.03	17.30	10.69	0.91	83883.00
17	7.62	3.31	53.74	1.80	17.66	10.68	0.91	80447.00
18	7.63	4.16	54.99	1.82	17.36	10.74	0.90	82976.00
19	6.93	2.25	48.34	2.02	16.16	11.05	0.89	80470.00
20	8.82	2.64	48.27	1.57	17.10	10.74	0.88	83656.00
21	7.36	3.15	52.65	1.39	17.12	10.84	0.91	82817.00
22	8.04	3.01	47.52	1.60	16.90	10.85	0.90	83081.00
23	7.81	3.02	46.45	1.79	16.52	11.01	0.89	82340.00
24	6.63	2.96	52.37	1.63	16.41	11.09	0.91	81147.00
25	7.78	2.47	52.90	1.86	16.55	11.17	0.93	80652.00
26	6.70	2.99	50.23	1.87	16.84	11.09	0.93	79800.00
27	5.04	2.95	51.84	1.87	16.68	11.14	0.92	80658.00
28	5.17	2.45	45.86	1.74	15.98	11.27	0.90	80366.00
29	4.61	3.33	50.89	2.67	15.73	11.12	0.89	82451.00
30	6.61	2.92	52.50	2.29	15.74	11.12	0.87	82048.00
31	7.34	2.94	48.15	1.82	16.85	11.04	0.88	82666.00
平均 值	6.97	3.07	50.11	1.73	17.30	10.88	0.90	82544.03
最 大 值	10.64	5.37	55.25	2.67	19.97	11.27	0.93	84958.00
最 小 值	3.98	2.25	44.65	0.97	15.73	10.38	0.87	79800.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2024年10月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	10.72	2.93	57.09	2.32	16.26	10.99	1.72	78597.00
2	9.27	4.21	52.82	2.12	15.94	11.28	1.73	77681.00
3	9.52	3.04	52.12	1.44	16.29	10.88	1.71	77340.00
4	9.97	2.90	53.81	1.26	17.09	10.74	1.70	78654.00
5	9.60	2.56	56.20	1.38	17.25	10.92	1.69	77397.00
6	9.23	2.46	57.33	1.95	17.12	11.07	1.68	77087.00
7	6.64	2.93	49.30	1.93	16.87	10.65	1.68	76506.00
8	10.24	3.51	51.18	1.16	17.32	10.59	1.68	77605.00
9	9.03	3.26	54.34	0.91	17.46	10.90	1.71	79343.00
10	8.14	2.97	53.33	1.10	16.56	11.04	1.73	78670.00
11	8.15	4.46	61.14	2.22	15.71	11.19	1.72	77831.00
12	9.63	2.79	54.22	2.38	16.62	10.96	1.76	78117.00
13	10.13	2.92	53.43	2.29	17.24	10.74	1.76	78196.00
14	9.03	3.08	55.40	2.74	16.51	10.91	1.75	79885.00
15	9.58	3.62	58.21	3.60	15.42	11.01	1.72	79022.00
16	9.83	3.52	55.73	3.27	16.00	10.92	1.71	77585.00
17	6.26	4.84	53.98	2.61	17.31	10.67	1.75	79523.00
18	10.13	3.34	54.87	2.78	16.96	10.78	1.74	79860.00
19	9.31	2.59	59.73	3.09	16.19	11.22	1.71	78196.00
20	10.12	3.53	55.60	2.98	17.06	10.89	1.71	79566.00
21	8.77	3.05	56.19	2.61	16.31	10.93	1.71	78338.00
22	9.55	2.73	54.46	2.97	15.45	11.35	1.68	76569.00
23	11.22	2.74	51.42	1.91	15.77	11.18	1.66	78839.00
24	10.90	2.73	53.91	2.18	16.07	10.90	1.68	77480.00
25	10.75	2.73	51.49	1.95	16.00	10.96	1.70	76602.00
26	10.63	3.30	52.06	2.31	15.88	11.33	1.71	76681.00
27	8.65	3.65	49.25	1.79	17.47	10.85	1.71	77660.00
28	9.67	2.85	50.28	1.29	16.22	10.95	1.69	77142.00
29	6.52	2.64	49.67	1.35	15.98	11.20	1.70	78026.00
30	4.59	3.16	54.82	2.02	15.89	11.17	1.73	78252.00
31	7.11	3.27	51.51	2.97	16.33	11.00	1.73	78597.00
平 均 值	9.13	3.17	54.03	2.16	16.47	10.97	1.71	78091.84
最 大 值	11.22	4.84	61.14	3.60	17.47	11.35	1.76	79885.00
最 小 值	4.59	2.46	49.25	0.91	15.42	10.59	1.66	76506.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。