

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.81	5.42	55.73	3.34	14.11	12.40	1.41	69581.00
2	7.03	4.06	55.91	3.82	13.23	12.57	1.41	69526.00
3	6.26	4.46	55.60	3.16	14.05	12.47	1.37	69908.00
4	7.56	4.79	54.59	3.64	13.49	12.51	1.38	69837.00
5	7.26	4.33	56.32	3.46	13.64	12.51	1.39	69610.00
6	4.59	3.83	53.14	3.00	14.20	12.33	1.41	70671.00
7	5.56	4.79	47.25	2.96	14.21	12.45	1.43	68909.00
8	6.81	6.14	53.14	3.19	14.14	12.51	1.46	68878.00
9	4.95	4.68	55.11	3.64	13.50	12.58	1.43	68147.00
10	4.67	4.64	55.56	3.45	13.87	12.76	1.40	67229.00
11	8.29	4.65	56.84	3.81	13.23	12.66	1.41	67553.00
12	7.70	3.48	56.13	3.47	13.96	12.53	1.40	68389.00
13	7.57	4.43	58.25	3.47	13.46	12.63	1.35	68826.00
14	9.53	4.94	55.44	3.88	13.82	12.60	1.36	68653.00
15	10.24	5.12	52.96	4.37	13.41	12.69	1.36	67460.00
16	6.90	4.73	57.55	3.50	14.32	12.62	1.37	67253.00
17	7.92	3.25	53.17	2.87	16.60	11.92	1.34	70827.00
18	5.19	3.10	55.58	2.63	16.56	11.86	1.37	73557.00
19	6.42	3.77	54.52	3.69	14.10	12.60	1.40	67261.00
20	7.15	3.85	54.64	3.63	14.14	12.46	1.42	67994.00
21	7.18	4.15	55.11	3.43	14.78	12.50	1.38	68129.00
22	9.56	4.07	55.89	3.44	14.79	12.42	1.35	69316.00
23	9.49	4.15	56.11	4.45	14.45	12.38	1.32	69843.00
24	9.28	4.82	58.20	4.65	13.97	12.72	1.32	67136.00
25	9.47	3.88	55.91	3.58	15.38	12.37	1.34	69962.00
26	8.83	3.88	56.88	2.39	17.35	11.82	1.37	72303.00
27	7.49	3.96	54.86	2.34	16.90	12.00	1.41	71804.00
28	6.52	4.17	58.34	2.30	16.46	12.19	1.42	70511.00
29	7.07	3.77	55.55	3.09	15.90	12.47	1.50	68348.00
30	7.65	3.91	51.79	2.73	15.99	11.55	1.47	75495.00
31	7.01	4.30	54.33	2.64	16.30	12.20	1.48	69644.00
平均值	7.39	4.31	55.17	3.36	14.66	12.40	1.39	69437.42
最大值	10.24	6.14	58.34	4.65	17.35	12.76	1.50	75495.00
最小值	4.59	3.10	47.25	2.30	13.23	11.55	1.32	67136.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	5.78	4.31	53.14	2.00	16.81	10.59	1.39	82659.00
2	7.97	3.49	52.89	2.32	16.24	10.56	1.38	83409.00
3	8.80	3.57	51.12	2.40	16.55	10.42	1.35	82351.00
4	8.71	3.43	50.71	2.33	16.94	10.38	1.37	83203.00
5	8.94	5.37	50.26	2.64	16.29	10.46	1.37	83069.00
6	6.74	3.29	42.76	1.99	16.91	10.26	1.39	82755.00
7	8.42	4.64	45.51	2.30	16.10	10.56	1.40	81409.00
8	9.28	5.10	51.54	2.34	16.51	10.63	1.43	82342.00
9	7.60	4.37	49.91	2.40	16.02	10.64	1.46	82149.00
10	6.78	4.58	46.53	2.06	17.79	10.37	1.45	84588.00
11	8.86	4.70	45.56	2.66	16.26	10.37	1.41	81439.00
12	9.21	4.24	50.16	2.25	17.49	10.27	1.41	84356.00
13	9.65	4.32	48.59	2.47	16.36	10.42	1.46	84115.00
14	9.37	5.86	43.55	2.37	17.60	10.20	1.42	83976.00
15	10.12	4.17	44.96	3.23	16.00	10.28	1.39	80976.00
16	9.29	3.90	47.62	2.24	17.96	10.06	1.38	84358.00
17	8.25	4.43	49.63	2.43	17.60	10.31	1.39	83149.00
18	4.42	5.03	50.30	2.03	16.61	9.90	1.58	82994.00
19	9.22	4.24	49.06	2.24	17.93	10.45	1.55	83551.00
20	9.94	3.12	50.12	2.72	17.54	10.24	1.48	82720.00
21	8.28	5.42	45.54	2.41	17.55	10.08	1.51	80928.00
22	9.50	6.46	44.58	2.76	17.44	9.80	1.48	83341.00
23	10.89	5.02	52.85	3.07	16.68	10.14	1.47	82588.00
24	9.17	4.21	55.44	3.05	16.84	10.49	1.46	81135.00
25	10.85	4.53	55.38	3.26	16.76	10.44	1.46	81239.00
26	9.79	4.78	50.77	2.71	18.02	10.33	1.48	84116.00
27	9.28	3.73	53.17	2.55	17.23	10.37	1.46	83080.00
28	8.94	3.87	50.45	2.21	17.28	10.51	1.43	82787.00
29	9.71	5.37	45.68	2.59	18.49	10.25	1.45	82882.00
30	8.97	4.12	49.64	2.44	17.26	10.15	1.48	82005.00
31	9.02	4.75	50.72	2.15	17.61	10.39	1.46	82613.00
平均值	8.77	4.47	49.29	2.47	17.05	10.33	1.44	82783.29
最大值	10.89	6.46	55.44	3.26	18.49	10.64	1.58	84588.00
最小值	4.42	3.12	42.76	1.99	16.00	9.80	1.35	80928.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年3月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	4.24	4.25	60.13	1.94	15.79	10.83	1.83	82682.00
2	4.28	3.54	60.37	2.13	14.84	10.98	1.82	82473.00
3	6.21	3.75	59.59	1.86	15.11	11.03	1.79	82736.00
4	7.60	4.88	57.05	2.34	15.13	11.06	1.76	81858.00
5	6.38	6.01	56.16	2.15	14.81	11.04	1.77	81978.00
6	4.30	3.75	53.81	1.83	14.98	10.94	1.76	83203.00
7	4.34	4.85	54.38	1.94	14.82	11.14	1.79	82246.00
8	8.70	5.26	52.58	2.37	15.23	11.06	1.65	81820.00
9	3.62	4.45	55.92	1.96	14.78	11.20	1.40	81590.00
10	4.53	5.38	51.43	1.83	15.57	11.09	1.38	82082.00
11	5.46	4.92	56.39	2.22	14.67	11.25	1.37	80687.00
12	5.36	4.49	54.14	2.05	15.35	10.99	1.34	80753.00
13	6.45	3.66	51.72	1.78	15.12	11.02	1.37	82776.00
14	8.35	3.50	52.50	1.90	15.73	11.09	1.39	83703.00
15	10.15	4.30	50.22	3.12	14.35	11.21	1.38	82145.00
16	7.34	4.10	54.57	2.36	15.08	11.16	1.37	80495.00
17	6.34	5.36	52.28	2.52	16.18	10.80	1.39	83361.00
18	6.49	4.79	58.57	2.96	14.95	10.78	1.36	84065.00
19	8.24	4.56	58.06	2.42	16.92	10.61	1.38	83268.00
20	8.02	4.88	58.64	2.58	15.60	10.84	1.40	80170.00
21	7.48	5.89	56.06	2.62	16.28	10.67	1.37	80418.00
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	10.20	2.45	63.22	5.33	14.27	11.19	1.36	80878.00
24	8.57	4.92	60.53	3.60	15.67	10.86	1.36	81972.00
25	8.91	5.83	56.06	3.56	15.37	10.82	1.37	80554.00
26	8.28	5.87	54.05	2.46	16.51	10.75	1.39	84197.00
27	9.35	4.28	57.74	2.39	15.81	10.83	1.42	83601.00
28	8.73	4.44	55.97	2.24	15.82	10.81	1.42	82889.00
29	9.45	4.42	53.23	2.66	16.96	10.64	1.43	84157.00
30	8.06	4.30	55.61	2.24	16.72	10.53	1.40	83481.00
31	8.21	5.65	51.47	1.88	16.49	10.84	1.42	83878.00
平均值	7.12	4.62	55.75	2.44	15.50	10.94	1.49	82337.20
最大值	10.20	6.01	63.22	5.33	16.96	11.25	1.83	84197.00
最小值	3.62	2.45	50.22	1.78	14.27	10.53	1.34	80170.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。