

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 111 年 02 月

一、1. 垃圾進廠量： 18125.91 公噸／月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 4766.94 公噸／月  
 總進廠量： 22892.85 公噸／月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 25177.80 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	8069.40	四 號 爐	
二 號 爐	8658.70	五 號 爐	
三 號 爐	8449.70		

三、垃圾滲出水處理量： 288.75 公噸／月

四、月底待處理量： 6180.19 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 2838.52 公噸／月

名 稱	數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰 70.03
	反應生成物 327.66
底 渣	2440.83

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 397.69 公噸／月

七、活性炭使用量： 120.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	40.00	四號爐	
二號爐	40.00	五號爐	
三號爐	40.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14284600.00
售 電 量	(度／月)	11950490.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	641.00	四號爐	
二號爐	672.00	五號爐	
三號爐	667.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	31.00	一號爐於2月5日10:00起，停爐執行燒結物清理作業並於2月6日16:30完成起爐。
二號爐	0.00	
三號爐	5.00	三號爐於1月30日06:35停爐檢修第一煙道水牆管並於2月1日04:30完成起爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,376.55 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,699.89 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	52.74	53.10	53.12		
SO <sub>x</sub>	ppm	1.09	0.25	2.17		
CO	ppm	9.85	8.41	7.69		
HCL	ppm	14.77	13.93	14.14		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.46	1.50	1.44		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國111年3月11日編製

連絡電話：2680-8217