

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	12.08	12.28	56.48	2.30	16.51	11.54	1.20	73468.00
2	10.34	13.84	52.35	3.26	16.94	11.44	1.23	74482.00
3	11.64	12.85	54.57	2.85	15.79	11.68	1.22	74216.00
4	11.99	13.60	53.45	2.53	16.08	11.70	1.24	73347.00
5	11.92	12.86	53.50	2.11	15.64	11.75	1.24	72936.00
6	12.54	13.12	51.27	2.45	15.70	11.73	1.24	73052.00
7	11.72	13.30	53.59	2.41	15.94	11.70	1.25	72863.00
8	10.90	12.90	54.06	2.62	15.67	11.91	1.23	72458.00
9	8.38	12.89	54.91	2.80	15.80	12.28	1.21	70737.00
10	9.96	13.34	52.02	2.52	15.43	12.10	1.27	70527.00
11	10.67	13.41	50.89	2.48	15.89	11.89	1.28	72217.00
12	8.81	13.16	54.89	2.77	15.85	11.71	1.28	73112.00
13	9.02	13.56	56.12	2.50	16.66	11.79	1.29	70916.00
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	11.47	12.24	54.50	2.24	13.36	12.05	1.28	79596.00
19	11.62	12.95	52.40	2.44	13.04	11.95	1.33	80128.00
20	10.30	13.49	56.15	2.43	13.73	11.91	1.37	79844.00
21	11.13	12.53	53.23	2.85	14.56	11.53	1.36	81676.00
22	10.57	13.35	53.45	2.82	14.51	11.60	1.34	81334.00
23	12.39	12.51	50.90	2.64	15.23	11.43	1.33	81790.00
24	11.59	13.36	50.27	2.91	14.47	12.06	1.31	76657.00
25	8.95	12.52	48.61	2.29	14.90	11.50	1.30	81978.00
26	7.29	13.38	49.08	2.50	14.26	11.84	1.28	79459.00
27	8.44	12.99	51.50	1.91	14.50	12.08	1.31	78204.00
28	8.86	13.42	50.06	2.98	14.24	11.94	1.31	78906.00
29	7.66	12.85	55.27	2.63	14.26	12.11	1.33	77453.00
30	4.07	12.86	51.49	2.17	15.25	11.86	1.33	79049.00
平 均 值	10.17	13.06	52.89	2.55	15.16	11.81	1.28	76169.42
最 大 值	12.54	13.84	56.48	3.26	16.94	12.28	1.37	81978.00
最 小 值	4.07	12.24	48.61	1.91	13.04	11.43	1.20	70527.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。
2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	4.32	12.63	52.91	1.43	18.74	10.43	0.96	86165.00
2	0.78	12.69	51.22	1.43	18.35	10.57	0.96	84666.00
3	**	**	**	**	**	**	**	**
4	**	**	**	**	**	**	**	**
5	**	**	**	**	**	**	**	**
6	**	**	**	**	**	**	**	**
7	**	**	**	**	**	**	**	**
8	**	**	**	**	**	**	**	**
9	**	**	**	**	**	**	**	**
10	**	**	**	**	**	**	**	**
11	**	**	**	**	**	**	**	**
12	**	**	**	**	**	**	**	**
13	**	**	**	**	**	**	**	**
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	14.97	11.50	52.19	3.30	12.01	10.30	0.97	101827.00
19	12.24	12.24	46.18	2.85	14.34	10.09	0.87	81816.00
20	10.64	12.38	49.11	2.24	15.77	10.29	0.91	82963.00
21	11.28	12.74	48.36	2.90	16.42	9.99	0.91	84038.00
22	8.82	12.21	46.23	2.33	15.88	10.19	0.93	82734.00
23	7.10	11.74	41.75	2.59	16.89	9.62	0.94	82934.00
24	6.50	11.99	44.64	1.99	16.85	9.63	0.94	84207.00
25	11.91	12.33	50.02	2.45	16.49	9.80	0.94	85840.00
26	8.38	13.55	47.85	2.04	15.62	10.10	0.93	82455.00
27	9.38	12.46	45.03	2.19	16.61	9.58	0.93	80784.00
28	8.07	12.32	45.75	2.22	15.21	10.03	0.95	79687.00
29	7.00	12.12	44.38	2.37	15.65	9.95	0.97	77916.00
30	6.02	12.57	47.52	1.95	16.02	10.40	1.00	77780.00
平 均 值	8.49	12.36	47.54	2.29	16.06	10.06	0.94	83720.80
最 大 值	14.97	13.55	52.91	3.30	18.74	10.57	1.00	101827.00
最 小 值	0.78	11.50	41.75	1.43	12.01	9.58	0.87	77780.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2025年11月

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	12.12	12.74	53.49	3.06	18.34	9.44	1.44	81245.00
2	11.65	11.65	54.64	3.08	19.16	9.56	1.46	82674.00
3	11.84	12.01	51.28	3.03	19.27	9.13	1.44	81605.00
4	12.21	12.36	53.19	2.72	19.22	9.38	1.44	80887.00
5	12.39	11.78	50.10	2.71	18.52	9.27	1.44	82870.00
6	11.87	11.91	53.44	2.07	18.60	9.36	1.43	83363.00
7	12.12	12.01	53.70	2.60	18.66	9.55	1.45	82782.00
8	11.35	12.19	55.26	2.47	18.21	9.74	1.45	82326.00
9	10.89	12.19	52.21	2.58	18.95	9.63	1.45	81499.00
10	10.28	11.10	48.00	2.62	18.89	9.42	1.48	77608.00
11	10.13	12.36	51.49	2.95	19.27	9.01	1.48	86718.00
12	9.38	12.97	51.97	2.79	18.50	9.57	1.45	83025.00
13	7.72	14.05	66.86	1.74	16.44	11.05	1.44	78547.00
14	**	**	**	**	**	**	**	**
15	**	**	**	**	**	**	**	**
16	**	**	**	**	**	**	**	**
17	**	**	**	**	**	**	**	**
18	**	**	**	**	**	**	**	**
19	**	**	**	**	**	**	**	**
20	**	**	**	**	**	**	**	**
21	**	**	**	**	**	**	**	**
22	**	**	**	**	**	**	**	**
23	**	**	**	**	**	**	**	**
24	**	**	**	**	**	**	**	**
25	**	**	**	**	**	**	**	**
26	12.17	12.62	50.78	2.70	14.02	10.94	1.23	70090.00
27	11.38	11.87	53.10	2.61	16.52	9.72	1.25	74201.00
28	9.09	12.36	45.06	2.26	15.69	9.81	1.29	72541.00
29	11.41	12.73	44.70	2.73	15.61	9.84	1.30	72467.00
30	11.46	12.95	42.82	2.21	16.14	9.95	1.33	74045.00
平 均 值	11.08	12.33	51.78	2.61	17.78	9.69	1.40	79360.72
最 大 值	12.39	14.05	66.86	3.08	19.27	11.05	1.48	86718.00
最 小 值	7.72	11.10	42.82	1.74	14.02	9.01	1.23	70090.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。