

P001_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年6月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	8.28	3.36	55.62	4.19	16.99	10.89	1.41	70165.00
2	7.65	2.86	56.89	4.17	16.80	11.15	1.41	70058.00
3	7.38	3.21	56.43	4.38	16.21	11.42	1.39	68367.00
4	5.46	2.70	58.60	3.81	17.40	11.31	1.37	69331.00
5	6.53	3.95	54.62	4.12	17.09	11.05	1.36	69949.00
6	5.85	2.04	54.88	3.41	17.47	11.15	1.34	70848.00
7	9.38	2.50	53.60	4.10	16.59	11.20	1.31	70957.00
8	8.31	2.54	53.41	3.79	16.48	11.18	1.28	69798.00
9	6.47	2.66	52.32	3.48	17.05	11.21	1.29	69693.00
10	7.98	2.69	52.49	3.59	17.49	11.05	1.27	71295.00
11	8.91	2.35	53.56	3.50	16.93	11.20	1.31	71662.00
12	8.47	3.40	51.73	3.28	16.93	11.14	1.32	71476.00
13	6.51	2.69	50.68	3.45	17.21	11.00	1.31	71657.00
14	8.24	1.99	50.89	3.68	17.73	10.86	1.33	72142.00
15	7.72	2.21	51.77	3.78	16.79	11.11	1.37	71420.00
16	8.93	1.99	51.40	3.36	17.96	10.68	1.35	72238.00
17	9.23	2.62	50.40	3.43	18.68	10.49	1.32	72593.00
18	7.50	2.00	49.65	2.99	19.31	10.49	1.32	72511.00
19	5.61	2.19	51.46	3.27	17.55	10.89	1.31	70467.00
20	7.07	3.01	42.99	3.16	18.67	10.57	1.32	71064.00
21	7.35	3.03	48.88	3.01	17.07	11.09	1.34	68944.00
22	7.01	3.27	49.07	2.93	17.97	10.80	1.34	70801.00
23	4.77	3.50	44.91	2.84	18.11	10.74	1.31	69232.00
24	6.46	4.59	44.40	2.74	18.10	10.60	1.33	69392.00
25	5.98	3.60	47.22	2.54	18.33	10.77	1.34	70709.00
26	6.80	2.72	48.46	2.70	18.14	10.80	1.34	70334.00
27	6.15	2.65	45.59	2.70	18.65	10.84	1.36	70543.00
28	8.90	2.32	45.63	3.13	17.73	10.89	1.33	69696.00
29	8.35	3.85	44.61	3.42	17.29	10.83	1.31	68361.00
30	8.65	8.33	46.16	2.82	18.03	11.04	1.20	68925.00
平均值	7.40	3.03	50.61	3.39	17.56	10.95	1.33	70487.60
最大值	9.38	8.33	58.60	4.38	19.31	11.42	1.41	72593.00
最小值	4.77	1.99	42.99	2.54	16.21	10.49	1.20	68361.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P002_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年6月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	4.30	3.03	51.14	1.78	17.64	9.85	1.45	79208.00
2	5.31	3.10	49.89	1.81	18.59	9.44	1.44	81664.00
3	7.54	2.92	49.69	1.93	18.58	9.63	1.40	82135.00
4	4.57	4.51	48.95	1.54	19.38	9.26	1.41	81673.00
5	4.98	2.45	54.72	1.47	18.85	9.73	1.40	81868.00
6	4.86	3.50	48.98	1.57	19.53	9.41	1.41	83392.00
7	8.00	3.34	51.26	1.92	19.17	9.21	1.39	81939.00
8	7.02	2.70	51.44	1.72	18.67	9.58	1.44	82034.00
9	4.90	3.38	50.51	1.74	18.72	9.37	1.48	82510.00
10	7.20	2.70	53.01	2.15	18.15	9.66	1.47	81628.00
11	6.70	2.54	52.37	1.85	18.79	9.59	1.47	83212.00
12	5.30	2.55	52.55	1.61	18.57	9.62	1.44	81722.00
13	6.69	2.86	50.45	2.24	18.42	9.46	1.38	82178.00
14	5.97	2.92	48.21	2.38	18.19	9.54	1.38	81251.00
15	6.34	2.90	51.28	1.92	18.23	9.41	1.39	80640.00
16	8.44	2.94	53.97	2.06	18.44	9.78	1.38	82069.00
17	7.90	3.03	55.19	1.56	18.99	9.83	1.41	82252.00
18	6.00	2.79	52.49	1.69	19.23	9.42	1.45	82890.00
19	5.59	2.50	44.37	1.84	18.36	9.65	1.48	81734.00
20	6.24	2.70	45.58	1.76	18.24	9.76	1.50	81431.00
21	6.94	3.73	53.01	1.73	17.96	9.87	1.49	81627.00
22	7.17	3.25	53.39	1.62	17.99	9.87	1.47	81600.00
23	3.37	3.45	47.15	1.16	19.04	9.60	1.44	81108.00
24	4.80	3.30	39.80	1.40	19.31	9.47	1.44	80423.00
25	4.88	4.12	44.34	1.11	19.56	9.67	1.41	81896.00
26	4.48	3.73	45.33	1.23	19.05	9.71	1.41	82577.00
27	6.66	3.82	44.33	1.46	19.26	9.63	1.43	82121.00
28	8.53	3.39	46.08	1.61	19.24	9.59	1.46	82114.00
29	6.89	4.17	53.97	1.65	17.78	10.06	1.47	81082.00
30	8.22	7.89	55.64	1.59	18.51	9.71	1.31	78767.00
平均值	6.19	3.34	49.97	1.70	18.68	9.61	1.43	81691.50
最大值	8.53	7.89	55.64	2.38	19.56	10.06	1.50	83392.00
最小值	3.37	2.45	39.80	1.11	17.64	9.21	1.31	78767.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。

P003_樹林焚化廠CEMS系統月報表

報表日期: 2023年6月

項目	氟化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
1	7.64	3.44	59.13	3.02	16.62	10.51	1.41	81255.00
2	8.56	3.25	57.15	2.85	17.01	10.37	1.38	80382.00
3	7.91	4.19	59.03	3.29	16.41	10.60	1.31	78549.00
4	6.59	3.58	57.93	3.02	17.32	10.33	1.29	80781.00
5	6.87	3.36	55.90	2.71	17.44	10.18	1.29	81478.00
6	5.88	3.75	60.14	3.35	16.79	10.43	1.29	81512.00
7	9.06	3.46	57.45	3.75	16.50	10.34	1.29	80155.00
8	8.10	2.94	57.15	3.63	16.11	10.44	1.28	79967.00
9	6.92	4.48	53.32	3.31	17.00	10.21	1.28	80016.00
10	9.03	4.05	54.29	3.49	16.36	10.52	1.27	79920.00
11	8.03	3.94	55.72	3.18	15.92	10.60	1.27	80238.00
12	5.24	2.82	56.64	2.80	15.63	10.66	1.28	79237.00
13	5.02	3.93	54.68	3.31	14.97	10.96	1.30	76939.00
14	5.15	3.11	55.06	3.06	16.20	10.54	1.33	78824.00
15	5.66	3.29	54.34	3.19	15.65	10.52	1.30	77313.00
16	8.63	3.68	56.45	3.02	16.52	10.55	1.31	81661.00
17	8.53	3.84	60.46	3.04	16.99	10.52	1.30	81826.00
18	6.34	4.05	55.47	3.34	17.11	10.31	1.32	81768.00
19	3.99	3.43	54.50	2.69	16.35	10.39	1.30	79089.00
20	7.00	3.58	53.64	2.87	16.44	10.46	1.29	80226.00
21	6.76	4.22	56.10	2.74	16.60	10.39	1.31	79804.00
22	7.96	4.67	54.42	3.30	16.70	10.16	1.36	80256.00
23	4.24	3.18	54.81	3.03	17.50	10.31	1.35	81974.00
24	5.23	3.26	55.46	2.97	17.29	10.32	1.33	81727.00
25	6.56	3.97	55.82	2.80	17.57	10.12	1.30	82104.00
26	6.91	2.66	58.15	2.93	16.49	10.41	1.29	80263.00
27	6.96	2.75	58.10	3.18	16.61	10.51	1.30	81895.00
28	6.34	3.93	60.39	3.39	16.10	10.57	1.28	80644.00
29	7.65	5.30	58.07	3.57	16.07	10.58	1.32	80543.00
30	7.02	7.89	61.12	3.88	17.07	10.32	1.21	79505.00
平均值	6.86	3.80	56.70	3.16	16.58	10.44	1.30	80328.37
最大值	9.06	7.89	61.12	3.88	17.57	10.96	1.41	82104.00
最小值	3.99	2.66	53.32	2.69	14.97	10.12	1.21	76939.00

備註： 1.*:儀器保養維護中。

2.**:停爐中。