

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 04 月

一、1. 垃圾進廠量： 19009.38 公噸／月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 8506.01 公噸／月  
 總進廠量： 27515.39 公噸／月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26740.20 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8746.00	四 號 爐	
二 號 爐	9079.90	五 號 爐	
三 號 爐	8914.30		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 7719.55 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 4028.47 公噸／月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	98.98
	反應生成物	391.68
底 渣		3537.81

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 490.66 公噸／月

七、活性炭使用量： 6099.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3600.00	四號爐	
二號爐	2499.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	14341400.00
售 電 量	(度/月)	11549580.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	717.00	四號爐	
二號爐	715.00	五號爐	
三號爐	707.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	3.00	110.04.11 因蒸汽冷凝系統管路洩漏，04:00-09:00汽機停機、04:00-07:00 1號爐停爐。
二號爐	5.00	110.04.11 因蒸汽冷凝系統管路洩漏，04:00-09:00汽機停機、04:00-09:00 2號爐停爐。
三號爐	13.00	110.04.11 因蒸汽冷凝系統管路洩漏，04:00-09:00汽機停機、04:00-12:00 3號爐停爐。 110.04.19 檢修一次風機變頻器，17:00-22:00 3號爐熱停。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,328.07 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,731.69 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	59.69	100.05	69.02		
SO <sub>x</sub>	ppm	3.53	1.27	2.64		
CO	ppm	22.05	10.54	10.81		
HCL	ppm	11.12	14.23	14.35		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.46	1.39	1.46		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年5月3日編製

連絡電話：2680-8217