

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 01 月

一、1. 垃圾進廠量： 19728.53 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7224.77 公噸/月
 總進廠量： 26953.30 公噸/月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 28148.80 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9070.40	四 號 爐	
二 號 爐	9590.50	五 號 爐	
三 號 爐	9487.90		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸/月

四、月底待處理量： 5558.40 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 3622.43 公噸/月

名 稱	數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰 134.75
	反應生成物 481.91
底 渣	3005.77

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 616.66 公噸/月

七、活性碳使用量： 11016.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	3576.00	四號爐	
二號爐	3720.00	五號爐	
三號爐	3720.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15739700.00
售 電 量	(度/月)	12927590.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	715.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	29.00	一號爐於12月31日08:00起，停爐進行爐床火格子之間隙調校，並於1月2日05:00完成起爐
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,331.25 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,792.25 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	66.83	89.36	72.74		
SO _x	ppm	1.45	1.35	3.09		
CO	ppm	14.69	9.98	10.21		
HCL	ppm	6.82	17.15	16.08		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.26	1.39	1.38		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國110年2月3日編製

連絡電話：2680-8217