

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量： 18436.63 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 7190.12 公噸／月
 總進廠量： 25626.75 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 26863.20 公噸／月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	8794.30	四 號 爐	
二 號 爐	9232.00	五 號 爐	
三 號 爐	8836.90		

三、垃圾滲出水處理量： 204.43 公噸／月

四、月底待處理量： 4609.70 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 4090.94 公噸／月

名 稱		數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰	127.51
	反應生成物	400.80
底 渣		3562.63

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 528.31 公噸／月

七、活性碳使用量： 0.00 公斤／月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15637300.00
售 電 量	(度/月)	13079860.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	724.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	715.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	20.00	一號爐於12月19日02:00停爐更換爐床油壓缸，並於22:00完成起爐。
二號爐	0.00	
三號爐	29.00	三號爐於12月4日11:00爐架掉落停爐檢修，並於12月5日15:00完成起爐。 三號爐於12月11日09:13停爐檢修IDF潤滑油管線，並於10:17完成起爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,359.59 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,747.96 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	84.45	65.85	65.67		
SO _x	ppm	1.67	0.85	3.12		
CO	ppm	9.11	14.00	8.65		
HCL	ppm	17.39	17.74	17.21		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.35	1.43	1.38		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

民國111年1月11日編製

連絡電話：2680-8217