

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 112 年 12 月

一、1. 垃圾進廠量： 14178.53 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5995.60 公噸/月
 總進廠量： 20174.13 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 16062.00 公噸/月

爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	7298.20	四 號 爐	
二 號 爐	4133.60	五 號 爐	
三 號 爐	4630.20		

三、垃圾滲出水處理量： 179.42 公噸/月

四、月底待處理量： 6476.51 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量： 2614.17 公噸/月

名 稱	數 量(公噸/月)
飛 灰	飛 灰 63.28
	反應生成物 241.90
底 渣	2308.99

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 305.18 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	8461100.00
售 電 量	(度/月)	6862150.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	584.00	四號爐	
二號爐	319.00	五號爐	
三號爐	366.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	160.00	(1)一號爐於12月13日01:00起開始停爐歲修，並於12月18日16:00開始投料作業。 (2)一號爐於12月25日23:00起因過熱器噴水減溫管線洩漏進行停爐檢修，並於12月27日00:00完成檢修起爐作業。
二號爐	425.00	二號爐於12月3日13:00起開始停爐歲修，並於12月21日06:00開始投料作業。
三號爐	378.00	三號爐於12月13日11:00起開始停爐歲修，並於12月29日05:29開始投料作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量： 2,287.90 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量： 1,615.45 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	53.07	47.56	50.80		
SO _x	ppm	1.33	2.55	1.88		
CO	ppm	6.99	5.29	5.55		
HCL	ppm	8.36	6.41	8.14		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.03	0.99	1.01		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年元月8日編製

連絡電話：2680-8217