

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 115 年 02 月

一、1. 垃圾進廠量： 20132.38 公噸/月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5321.45 公噸/月
 總進廠量： 25453.83 公噸/月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 23449.90 公噸/月

爐 號	焚化量 (公噸/月)	爐 號	焚化量 (公噸/月)
一 號 爐	7847.10	四 號 爐	
二 號 爐	8031.70	五 號 爐	
三 號 爐	7571.10		

三、垃圾滲出水處理量： 278.96 公噸/月

四、月底待處理量： 6603.44 公噸/月

五、灰渣 (灰渣) 量： 2981.72 公噸/月

名 稱	數 量 (公噸/月)
飛 灰	32.39
反應生成物	268.55
底 渣	2680.78

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 300.94 公噸/月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量 (公斤/月)	爐 號	噴注量 (公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	13783900.00
售 電 量	(度/月)	11614230.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	672.00	四號爐	
二號爐	672.00	五號爐	
三號爐	672.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,442.58 仟卡/公斤
 日平均蒸氣產量 2,886.48 公噸/日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	51.01	50.33	48.88		
SO _x	ppm	2.31	1.71	2.20		
CO	ppm	12.54	11.95	11.61		
HCL	ppm	9.68	8.03	9.08		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.26	1.03	1.43		

備註：1. 有無異常排放？ 無。
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。
 3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮
 連絡電話：2680-8217

民國115年3月6日編製