

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 09 月

一、1. 垃圾進廠量： 22544.7 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5806.44 公噸／月
 總進廠量： 28351.14 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量： 27695.20 公噸／月

| 爐 號 | 焚化量 (公噸／月) | 爐 號 | 焚化量 (公噸／月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 9219.40 | 四 號 爐 | |
| 二 號 爐 | 9196.00 | 五 號 爐 | |
| 三 號 爐 | 9279.80 | | |

三、垃圾滲出水處理量： 285.23 公噸／月

四、月底待處理量： 6852.03 公噸／月

五、灰渣(灰渣)量： 3072.33 公噸／月

| 名 稱 | | 數 量 (公噸／月) |
|-----|-------|------------|
| 飛 灰 | 飛 灰 | 82.14 |
| | 反應生成物 | 246.26 |
| 底 渣 | | 2743.93 |

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 328.40 公噸／月

七、活性炭使用量： 0.00 公斤／月

| 爐 號 | 噴注量 (公斤／月) | 爐 號 | 噴注量 (公斤／月) |
|-------|------------|-------|------------|
| 一 號 爐 | 0.00 | 四 號 爐 | |
| 二 號 爐 | 0.00 | 五 號 爐 | |
| 三 號 爐 | 0.00 | | |

八、發電量

| 項 目 | 單 位 | 數 值 |
|-------|-------|-------------|
| 發 電 量 | (度／月) | 14535800.00 |
| 售 電 量 | (度／月) | 11847010.00 |

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

| 爐 號 | 操作時數 | 爐 號 | 操作時數 |
|-------|--------|-------|------|
| 一 號 爐 | 720.00 | 四 號 爐 | |
| 二 號 爐 | 720.00 | 五 號 爐 | |
| 三 號 爐 | 720.00 | | |

十、停爐時數(小時)

| 爐 號 | 停爐時數 | 停 爐 原 因 |
|-------|------|---------|
| 一 號 爐 | 0.00 | |
| 二 號 爐 | 0.00 | |
| 三 號 爐 | 0.00 | |
| 四 號 爐 | | |
| 五 號 爐 | | |

十一、平均低位發熱量 2,198.14 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,753.07 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

| 項 目 | 單 位 | 排 放 值 | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 一 號 爐 | 二 號 爐 | 三 號 爐 | 四 號 爐 | 五 號 爐 |
| NO _x | ppm | 82.54 | 99.38 | 63.61 | | |
| SO _x | ppm | 0.75 | 0.67 | 2.62 | | |
| CO | ppm | 10.62 | 6.04 | 14.28 | | |
| HCL | ppm | 15.20 | 13.97 | 14.77 | | |
| Dust | mg/Nm ³ | - | - | - | | |
| 不透光率 | % | 1.34 | 1.38 | 1.30 | | |

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷

連絡電話：2680-8217

民國110年10月1日編製