

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 113 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量：	20574.89	公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：	5279.70	公噸／月
總進廠量：	25854.59	公噸／月
備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ <u>有</u> 。		
2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ <u>無</u> 。		

九、操作時數(小時)			
爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	744.00	五號爐	
三號爐	744.00		

二、垃圾焚化處理量：	28786.90	公噸／月
爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號
一 號 爐	9370.70	四 號 爐
二 號 爐	9895.20	五 號 爐
三 號 爐	9521.00	

三、垃圾滲出水處理量：231.44 公噸／月

四、月底待處理量：3282.12 公噸／月

五、灰渣 (灰燼) 量：3799.75 公噸／月

名 稱		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	117.56
	反應生成物	458.08
底 渣		3224.11

六、飛灰、反應灰送至固化場量：575.64 公噸／月

七、活性碳使用量：0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	14898400.00
售 電 量	(度／月)	12071800.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	0.00	
三號爐	0.00	
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量：2,257.25 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量：2,834.48 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	53.27	50.11	54.03		
SO <sub>x</sub>	ppm	1.55	1.73	2.16		
CO	ppm	4.12	3.07	3.17		
HCl	ppm	7.60	6.97	9.13		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.05	0.90	1.71		

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國113年11月6日編製

連絡電話：2680-8217