

## 樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 110 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量： 20479.95 公噸/月  
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 5723.78 公噸/月  
 總進廠量： 26203.73 公噸/月  
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。  
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

二、垃圾焚化處理量：		27948.00 公噸/月	
爐 號	焚化量(公噸/月)	爐 號	焚化量(公噸/月)
一 號 爐	9598.80	四 號 爐	
二 號 爐	9365.70	五 號 爐	
三 號 爐	8983.50		

三、垃圾滲出水處理量： 281.60 公噸/月  
 四、月底待處理量： 5607.76 公噸/月

五、灰渣(灰渣)量：		3659.77 公噸/月	
名 稱		數 量(公噸/月)	
飛 灰	飛 灰	90.22	
	反應生成物	290.11	
底 渣		3279.44	

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 380.33 公噸/月  
 七、活性碳使用量： 0.00 公斤/月

爐 號	噴注量(公斤/月)	爐 號	噴注量(公斤/月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量		
項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度/月)	15416700.00
售 電 量	(度/月)	12689580.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。  
 2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	744.00	四號爐	
二號爐	736.00	五號爐	
三號爐	699.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	0.00	
二號爐	8.00	10/16，二號爐於09:00熱機停爐更換一次風機軸承，並於17:00完成起爐。
三號爐	45.00	10/24，三號爐因誘引抽風機軸承溫度計異常，於06:00-10:02停爐檢修；另因發現第一煙道爐管洩漏，於19:16停爐檢修作業。 10/26，三號鍋爐於12:35完成起爐。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,308.64 仟卡/公斤  
 日平均蒸氣產量 2,808.12 公噸/日

十二、排放值(月平均值)

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO <sub>x</sub>	ppm	83.54	88.83	73.10		
SO <sub>x</sub>	ppm	1.91	0.60	3.26		
CO	ppm	12.36	7.27	15.67		
HCL	ppm	14.87	14.39	14.54		
Dust	mg/Nm <sup>3</sup>	-	-	-		
不透光率	%	1.30	1.39	1.34		

備註：1. 有無異常排放？ 無。  
 2. 有無採取相對處理措施？ 無。  
 3. 採取措施請予說明：

填表人：周韋廷  
 連絡電話：2680-8217

民國110年11月11日編製